

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wągrowcu

Widma oktaowe źródeł w dB(A) - Wągrowiec

3

Nazwa	Rodzaj źródła	I lub A m,m2	Li dB(A)	R'w dB	L'w dB(A)	Lw dB(A)	KO-Wall dB(A)	Histogram dzienny	500Hz dB(A)
Pojazdy ciężarowe	Linia	78,65			63,2	82,2	0	Pojazdy ciężarowe y	82,2
Pojazdy ciężarowe	Linia	182,70			63,2	85,9	0	Pojazdy ciężarowe x	85,9
Pojazdy ciężarowe	Linia	234,77			63,2	86,9	0	Pojazdy ciężarowe	86,9
Pojazdy osobowe	Linia	164,09			56,2	78,4	0	Pojazdy osobowe	78,4
Pompownia główna	Obszar	26,15	85,0	35,0	47,0	61,2	3	100%/24h	61,2
Pompownia główna	Obszar	26,15	85,0	35,0	47,0	61,2	3	100%/24h	61,2
Pompownia główna	Obszar	26,15	85,0	35,0	47,0	61,2	3	100%/24h	61,2
Pompownia główna	Obszar	68,41	85,0	35,0	47,0	65,4	0	100%/24h	65,4
Pompownia główna	Obszar	26,15	85,0	35,0	47,0	61,2	3	100%/24h	61,2
Pompownia główna	Obszar	25,31	85,0	35,0	47,0	61,0	3	100%/24h	61,0
Pompownia główna	Obszar	26,15	85,0	35,0	47,0	61,2	3	100%/24h	61,2
Pompownia główna	Obszar	26,15	85,0	35,0	47,0	61,2	3	100%/24h	61,2
Pompownia osadu recykulowanego i	Obszar	24,00	85,0	35,0	47,0	60,8	0	100%/24h	60,8
Pompownia osadu recykulowanego i	Obszar	36,00	85,0	35,0	47,0	62,6	3	100%/24h	62,6
Pompownia osadu recykulowanego i	Obszar	24,00	85,0	35,0	47,0	60,8	3	100%/24h	60,8
Pompownia osadu recykulowanego i	Obszar	24,00	85,0	35,0	47,0	60,8	3	100%/24h	60,8
Pompownia osadu recykulowanego i	Obszar	36,00	85,0	35,0	47,0	62,6	3	100%/24h	62,6
Pompownia ścieków lokalnych i dodatkowyc	Obszar	14,72	85,0	35,0	47,0	58,7	3	100%/24h	58,7
Pompownia ścieków lokalnych i dodatkowyc	Obszar	15,37	85,0	35,0	47,0	58,9	3	100%/24h	58,9
Pompownia ścieków lokalnych i dodatkowyc	Obszar	14,72	85,0	35,0	47,0	58,7	3	100%/24h	58,7
Pompownia ścieków lokalnych i dodatkowyc	Obszar	14,72	85,0	35,0	47,0	58,7	3	100%/24h	58,7
Pompownia ścieków lokalnych i dodatkowyc	Obszar	6,15	85,0	35,0	47,0	54,9	0	100%/24h	54,9
Separator piasku	Obszar	14,72	85,0	35,0	47,0	58,7	3	100%/24h	58,7
Separator piasku	Obszar	15,37	85,0	35,0	47,0	58,9	3	100%/24h	58,9
Separator piasku	Obszar	14,72	85,0	35,0	47,0	58,7	3	100%/24h	58,7
Separator piasku	Obszar	14,72	85,0	35,0	47,0	58,7	3	100%/24h	58,7
Separator piasku	Obszar	6,15	85,0	35,0	47,0	54,9	0	100%/24h	54,9
Stacja dmuchaw	Obszar	72,00	85,0	35,0	47,0	65,6	3	100%/24h	65,6
Stacja dmuchaw	Obszar	36,00	85,0	35,0	47,0	62,6	3	100%/24h	62,6
Stacja dmuchaw	Obszar	36,00	85,0	35,0	47,0	62,6	3	100%/24h	62,6
Stacja dmuchaw	Obszar	72,00	85,0	35,0	47,0	65,6	3	100%/24h	65,6
Stacja dmuchaw	Obszar	72,00	85,0	35,0	47,0	65,6	0	100%/24h	65,6
Stacja podczyszczania osadu ze studziene	Obszar	55,51	85,0	35,0	50,0	67,4	3	100%/24h	67,4

Ankom Group Sp. Z o.o. Ul. Ksiezykowa 5 lok. 12 PL-60-281 Poznan POLAND

1

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wągrowcu

Widma oktaowe źródeł w dB(A) - Wągrowiec

3

Nazwa	Rodzaj źródła	I lub A m,m2	Li dB(A)	R'w dB	L'w dB(A)	Lw dB(A)	KO-Wall dB(A)	Histogram dzienny	500Hz dB(A)
Stacja podczyszczania osadu ze studziene	Obszar	72,57	85,0	35,0	50,0	68,6	0	100%/24h	68,6
Stacja podczyszczania osadu ze studziene	Obszar	55,51	85,0	35,0	50,0	67,4	3	100%/24h	67,4
Stacja podczyszczania osadu ze studziene	Obszar	47,06	85,0	35,0	50,0	66,7	3	100%/24h	66,7
Stacja podczyszczania osadu ze studziene	Obszar	47,06	85,0	35,0	50,0	66,7	3	100%/24h	66,7
Stacja zageszczania, odwan. i wapnowania	Obszar	75,00			-	0,0	0	100%/24h	0,0
Stacja zageszczania, odwan. i wapnowania	Obszar	150,00	85,0	35,0	50,0	71,8	3	100%/24h	71,8
Stacja zageszczania, odwan. i wapnowania	Obszar	50,00			-	0,0	3	100%/24h	0,0
Stacja zageszczania, odwan. i wapnowania	Obszar	50,00	85,0	35,0	47,0	64,0	3	100%/24h	64,0
Stacja zageszczania, odwan. i wapnowania	Obszar	150,00			-	0,0	3	100%/24h	0,0
Wentylacja - Stacja zag	Obszar				95,0	95,0	3	100%/24h	95,0
Wentylacja - Stacja zageszczania, odwa.	Obszar				95,0	95,0	3	100%/24h	95,0
Wentylacja mechaniczna	Punkt				95,0	95,0	0	100%/24h	95,0
Wentylacja mechaniczna	Punkt				95,0	95,0	0	100%/24h	95,0
Parking osobowe	Parking	103,86			50,0	70,2		100%/24h	70,2