





FUNDAMENT PUNKTU ZLEWNEGO [OB. 9] – RZUT

SKALA 1:50



PRZEMKÓJ A–A

SKALA 1:50



WYKAZ ZBROJENIA				Ilość	1
Nr pręta	Średnica	Liczba	Długość	Specyfikacja prętów	Uwagi
	[mm]	[szt.]	[mm]	B500SP #10	
1	10	11	5100	56.10	
2	10	11	3700	40.70	
3	10	16	3860	61.76	
4	10	16	2500	40.00	
5	10	39	1470	57.33	
Długość razem			[m]	255.89	
Masa jednostkowa			[kg/m]	0.617	
Masa razem			[kg]	157.88	
Masa wg stali			[kg]	157.88	
Masa ogólna (dla 1 sztuki)			[kg]	157.88	
Masa x ilość szt.			[kg]	157.88	

LEGENDA:

ZBROJENIE DOLNE

ZBROJENIE GÓRNE

UWAGI:

- Poziom  $\pm 0,00 = 82,40m$  n.p.m
- Wymiary podano w milimetrach, poziomy w metrach.
- Beton – **C35/45, XA3+XF3**.
- Stal zbrojeniowa – B500SP.
- Otulina – 5 cm.
- Zbrojenie dopasować do szalunku.
- Wszelkie przejścia instalacyjne wykonać zgodnie z branżą techn.–sanit oraz branżą elektryczną
- Montaż urządzeń wykonąć zgodnie z wytycznymi producenta.
- Kielich rury odpływowej zrównać z wierzchem fundamentu.

NBM

Technologie

NBM Technologie

Mroczko i Wspólnicy spółka jawna

42-202 Częstochowa, ul. Bór 143/157

tel./fax: 34 365-75-81

e-mail: biuro@nbmtechnologie.pl

Tytuł

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W WĄGROWCU

Projekt

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W WĄGROWCU

Inwestor

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.  
UL. JANOWECKA 100, 62-100 WĄGROWIEC

Nr ewid. działek

NR EWIDENCYJNY DZIAŁEK: 5341, 5339/6, 5351/32, 5351/33, 5342/2

Nazwa rys.

FUNDAMENT POD PUNKT ZLEWNY [OB.9]

Projektant

mgr inż. Joanna Sykula

Sprawdził

mgr inż. Karolina Mendekiewicz

Specjalność

NR INŻYNIER

Specjalność

NR INŻYNIER

Podpis

Data

11.2020

Stan rysunku

1:50

Stan rysunku

K-9.1