



1. Pomost wykonąć ze stali nierdzewnej **316 (1.4401)** zgodnie z opisem technicznym.
2. Spoiny nieoznaczone wykonąć wg zasady  $a=0,7x\text{trmin}$ .
3. Kotwy montować zgodnie z wytycznymi wybranego na etapie realizacji producenta kotew. Dla kotew M12  $\text{hrmin}=110\text{mm}$ .
4. Należy zastosować kotwy i śruby materiałowo zgodne z stałą konstrukcji (Uwaga 1).
5. Istnieje możliwość zamiany KOTEW na inne o takich samych parametrach technicznych.
6. Wszelkie wymiary zweryfikować na realizacji przed wykonaniem konstrukcji pomostu w odniesieniu do technologii.
7. Schemat montażowy barierek wg. rys. K-6.10
8. Ostateczny kształt i przebieg barierki zweryfikować z wybranymi na etapie realizacji urzędzeniami

NBM

Technologia

Technologia

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wągorwcu

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W WĄGORWCU

INWESTOR:

MIĘSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIAGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.

UL. JANOWICKA 100. 62-100 WĄGORWIEC

NR EWID. DZIAŁEK:

NR EWIDENCyjNY DZIAŁKI: 534/1, 533/6, 535/1/32, 535/1/33, 534/2/2

JEDN. EWID. WĄGORWIEC-MIASTO, OBRĘB EWID. 302801\_1.0001, WĄGORWIEC

NAZWA RYS.:

[OB.6] WIATA SILOPIASZOWNIKA

KONSTRUKCJA POMOSTÓW OBSŁUGOWYCH PO3

TYTUŁ PROJEKTU:

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W WĄGORWCU

OBIEKT:

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W WĄGORWCU

STADIUM DOKUMENTACJI

P.W.

PROJEKT WYKONAWCZY

Mroczko i Wspólnicy sp. z o.o. Jolanta

42-202 Częstochowa 43-143/157

tel. +48 71 365-75-81

e-mail: biuro@nbmtechnologie.pl

NBM Technologie

PROJEKTOWAŁ:

NR PRZEMIANKI

SPECYFICZNOŚĆ BUDOWLANA

PODOPIS

DATA

NR PRZEMIANKI

mgr inż. Jolanta Skula

SLK/3849/POMK/11

KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA

11.2020

1:25

SPRACOWAŁ:

NR PRZEMIANKI

SPECYFICZNOŚĆ BUDOWLANA

PODOPIS

DATA

NR PRZEMIANKI

mgr inż. Karolina Mendekiewicz

SLK/4737/POMK/13

KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA

11.2020

K-6.9