## PRZEKRÓJ A–A
SKALA 1:20




**NR1** (2x20+10=50)#12/150–2900

2900

**NR3** (2x20+10=50)#12/150–2900

2900

## PRZEKRÓJ B–B
SKALA 1:20




## FUNDAMENT POD SILOS NA WAPNO
SKALA 1:50




**NR2** (2x20=40)#12/150–1900




**NR4** (2x20=40)#12/150–1876




**NR5** 25#12/150–3042
rozmieścić 4szt/m²




**NR6** (4x5=20)#12/200–1000




| WYKAZ ZBROJENIA | | | | ILOŚĆ | 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr pręta | Średnica | Liczba | Długość | Specyfikacja prętów B500SP | Uwagi |
| | [mm] | [szt.] | [mm] | #12 | |
| 1 | 12 | 50 | 2900 | 145.00 | |
| 2 | 12 | 40 | 1900 | 76.00 | |
| 3 | 12 | 50 | 2900 | 145.00 | |
| 4 | 12 | 40 | 1876 | 75.04 | |
| 5 | 12 | 25 | 3032 | 75.80 | |
| 6 | 12 | 20 | 1000 | 20.00 | |
| Długość razem | | | [m] | 536.84 | |
| Masa jednostkowa | | | [kg/m] | 0.888 | |
| Masa razem | | | [kg] | 476.71 | |
| Masa wg stali | | | [kg] | 476.71 | |
| Masa ogólna (dla 1 sztuki) | | | [kg] | 476.71 | |
| Masa x ilość szt. | | | [kg] | 476.71 | |

**UWAGI:**

1. Poziom ±0,00 = 83,30m n.p.m
2. Wymiary podano w centymetrach, poziomy w metrach.
3. Beton – **C30/37 XF3.**
4. Stal zbrojeniowa – B500SP.
5. Otulina – 5 cm.
6. Zbrojenie dopasować do szalunku.
7. Montaż urzadzenia zgodnie z wytycznymi producenta.
8. Warstwy wykończeń zgodnie z rysunkiem deskowania (B–11.1).


NBM Technologie

NBM Technologie
Mroczka i Wspólnicy spółka jawna
42–202 Częstochowa ul. Bór 143/157
tel/fax: 34 365–75–81
e–mail: biuro@nbmtechnologie.pl


| | |
|---|---|
| TYTUŁ PROJEKTU: | PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W WĄGROWCU |
| OBIEKT: | OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W WĄGROWCU |
| INWESTOR: | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O<br>UL. JANOWIECKA 100, 62–100 WĄGROWIEC |
| NR EWID. DZIAŁEK: | NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI: 5341, 5339/6, 5351/32, 5351/33, 5342/2<br>JEDN. EWID. WĄGROWIEC–MIASTO, OBRĘB EWID. 302801_1.0001, WĄGROWIEC |
| NAZWA RYS.: | FUNDAMENT POD SILOS NA WAPNO [OB.11]<br>KONSTRUKCJA |

STADIUM DOKUMENTACJI: PW PROJEKT WYKONAWCZY

| PROJEKTOWAŁ: | NR UPRAWNIEŃ | SPECJALNOŚĆ | PODPIS | DATA | NR RYSUNKU |
|---|---|---|---|---|---|
| mgr inż. Joanna Sykuła | SLK/3849/PWOK/11 | KONSTRUKCYJNO–BUDOWLANA | | 11.2020 | 1:20 |
| SPRAWDZIŁ: | NR UPRAWNIEŃ | SPECJALNOŚĆ | PODPIS | DATA | NR RYSUNKU |
| mgr inż. Karolina Mendakiewicz | SLK/4737/POOK/13 | KONSTRUKCYJNO–BUDOWLANA | | 11.2020 | K–11.1 |