



DRABINA ZEWNĘTRZNA szt.2 – SCHEMAT  
SKALA 1:20

UWAGI:

1. STAL **nierdzewna 316 (1.4401)** zgodnie z opisem technicznym.
  2. Spoiny nieoznaczane wykonać wg zasady a=0.7x t<sub>min</sub>.
  3. Kotwy mocować zgodnie z wytycznymi producenta kotew.
  4. Drabinę mocować do ściany za pomocą kotew M12 kl.min.5.8, min. głębokość wklejenia pręta h<sub>f</sub>=110mm. Uwaga rozstaw mocowań drabiny dla ścian żelbetonowych max.3m, dla budynków o ścianach murowanych max.1m.
  5. Rodzaj kotew, ich ostateczny rozstaw i głębokość zakotwienia oraz ostateczny rozstaw mocowań drabiny do konstrukcji nośnej dostosować na etapie realizacji do projektowanego materiału ściany, do której będą montowane w porozumieniu z producentem kotew. Ilość mocowań drabiny nie mniej niż 3. W części murowanej rozstaw zakotwień ustawić tak aby kotwić drabinę w pierwszej kolejności do wieńców i rżeni a następnie do murów.
  6. Istnieje możliwość zamiany KOTEW na inne o takich samych parametrach technicznych.
  7. Przed wykonaniem elementu wszystkie wymiary zweryfikować na etapie realizacji
  8. Dopuszcza się zmianę drabiny na handlową przy zachowaniu parametrów wymiarowych i materiałowych.
  9. Drabiny o długości mniejszej niż 3m wykonywać bez kosza zabezpieczającego
  10. Drabiny o długości większej niż 10m wykonywać ze spacznikiem.
- Niniejszy rysunek ma charakter poglądowy, stanowi wytyczną do wykonania elementu, wg. której należy opracować projekt warsztatowy elementu.

<div><div>N B M</div><div>Technologie</div></div>				NBM Technologie Mrocza i okolice 42-202 Częstochowa, ul. Bór 143/157 tel/fax: 34 365-75-81 e-mail: biuro@nbmtechnologie.pl			
TYTUŁ: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W WĄGROWCU				STALUM DOCUMENTICA			
OBJEKT: OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W WĄGROWCU							
INWESTOR: MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O UL. JANOWIECKA 100, 62-100 WĄGROWIEC				PW			
NR EWID. DZIAŁEK: NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI: 5341, 5339/6, 5351/32, 5351/33, 5342/2 JEDN. EWID. WĄGROWIEC-MIASTO, OBRĘB EWID. 302801_1.0001, WĄGROWIEC				PROJEKT WYKONAWCZY			
NAZWA RYS.: [OB.1] BUDYNEK OBSŁUGI SCHEMAT MONTAŻOWY DRABINY							
PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIENI:	SPECJALNOŚĆ:	PODPIS:	DATA:	NR RYSUNKU:		
mgr inż. Joanna Sykula	SLK/3849/PWOK/11	KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA		06.2020	1:20		
SPRAWDZIŁ:	NR UPRAWNIENI:	SPECJALNOŚĆ:	PODPIS:	DATA:	NR RYSUNKU:		
mgr inż. Karolina Mendakiewicz	SLK/4737/PPOK/13	KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA		06.2020	K-1.18		