DETAL 2

Schemat montażowy uszczelnienia
przerwy technologicznej w betonowaniu
Skala 1:5



Materiał: DETAL 2	taśma wewnętrzna do przerw roboczych
twardość Schore'a	67±5
wytrzymałość na rozciąganie	>=10MPa
wydłużenie względne przy zerwaniu	>=350%
wytrzymałość na rozdzieranie	>=12N/mm

DETAL 3

Schemat montażowy uszczelnienia
przerwy technologicznej w betonowaniu:
połaczenie dwóch etapów betonowania płyty fundamentowej
Skala 1:5



Materiał: DETAL 3,1	taśma wewnętrzna do przerw roboczych
twardość Schore'a	67±5
wytrzymałość na rozciąganie	>=10MPa
wydłużenie względne przy zerwaniu	>=350%
wytrzymałość na rozdzieranie	>=12N/mm

DETAL 1

Schemat montażowy uszczelnienia
przerwy technologicznej w betonowaniu:
połaczenie dwóch etapów betonowania ściany
Skala 1:5



DETAL 4

Schemat montażowy uszczelnienia
przerwy technologicznej w betonowaniu.
SKALA 1:5

Uwagi:
1. Rozstaw osiowy rur do rys wymuszonych - R:
   R=h/(2*g)
   h - wysokość elementu
   g - grubość elementu



Materiał: DETAL 4	rura do rys wymuszonych
twardość Schore'a	83±5
wytrzymałość na rozciąganie	>=9MPa
wydłużenie względne przy zerwaniu	>=200%
wytrzymałość na rozdzieranie	>=8N/mm
zachowanie w niskich temperaturach −20° wydłużenie względne przy zerwaniu	>=100%

UWAGI:

1. Wymiary podano w centymetrach, poziomy w metrach.
2. Beton **C35/45 XA3.**
3. Stal konstrukcyjna **B500SP** – klasa ciągliwości C
4. Zachować otulinę **c=50mm**
5. Rozpatrywać łącznie z rysunkami K-4.1, K-4.2, K-4.3, K-4.4.

NBM Technologie
Mroczka i Wspólnicy spółka jawna
42-202 Częstochowa ul. Bór 143/157
tel/fax: 034-365-75-81
e-mail: biuro@nbmtechnologie.pl

TYTUŁ PROJEKTU:	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W WĄGROWCU				STADIUM DOKUMENTACJI
OBIEKT:	OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W WĄGROWCU				PW PROJEKT WYKONAWCZY
INWESTOR:	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O UL. JANOWIECKA 100, 62-100 WĄGROWIEC				
NR EWID. DZIAŁEK:	NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI: 5341, 5339/6, 5351/32, 5351/33, 5342/2 JEDN. EWID. WĄGROWIEC–MIASTO, OBRĘB EWID. 302801_1.0001, WĄGROWIEC				
NAZWA RYS.:	[OB.4A,4B] REAKTORY BIOLOGICZNE SZCZEGÓŁY WYKONANIA PRZERW ROBOCZYCH I PRZECIWSKURCZOWYCH				
PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIEŃ	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	DATA	NR RYSUNKU
mgr inż. Joanna Sykuła	SLK/3849/PWOK/11	KONSTRUKCYJNO–BUDOWLANA		11.2020	1:1
SPRAWDZIŁ:	NR UPRAWNIEŃ	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	DATA	NR RYSUNKU
mgr inż. Karolina Mendakiewicz	SLK/4737/POOK/13	KONSTRUKCYJNO–BUDOWLANA		11.2020	K-4.9