[1] BUDYNEK OBSLUGI – ŚCIANA W OSI 1
SKALA 1:50



[1] BUDYNEK OBSLUGI – PRZEKRÓJ X–X
SKALA 1:50



[1] BUDYNEK OBSLUGI – ŚCIANA W OSI 7
SKALA 1:50



UWAGI:

1. Wymiary w centymetrach, poziomy w metrach.
2. ±0,00 = 82,86m n.p.m
3. Beton – **C25/30 XC2** dla rdzeni, wieńców i nadproży, **C25/30 W8 XC2** dla ścian i ław fundamentowych.
4. Beton – **C20/25** dla płyty posadzki.
5. Stal zbrojeniowa – B500SP, B500A.
6. Rzędną posadowienia proj. ław fundamentowych założono min.–1,00m p.p.t. (dopasowano do fundamentów istn. budynku odwadniania [1C]) do weryfikacji na etapie realizacji. Poziom posadowienia fundamentow projektowanych dopasować na etapie realizacji do poziomu fundamentów istniejących (projektowane fundamenty należy posadowić na tym samym poziomie co fundamenty istniejące).
7. Przy wykonywaniu prac ziemnych w okolicach istniejących fundamentów zachować szczególną ostrożność – nie można dopuścić do ich podkopania.
8. Przed przystąpieniem do prac fundamentowych należy wykonać odkrywki fundamentow istniejących. W razie gdyby projektowane posadowienie fundamentów proj. łącznika [1B] znajdowało się poniżej posadowienia fundamentów budynku istn. sterowni [1A], należy wykonać podbicie (pogłębienie) fundamentów istn. budynku minimum do poziomu posadowienia projektowanych fundamentów proj. łacznikia. Podbijanie fundamentów należy do prac niebezpiecznych, dlatego należy je wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności i zasad sztuki budowlanej. Szczególnie należy pamiętać o tym, by podbijania dokonywać odcinkami nie szerszymi niż 1,2m w zabezpieczonych wykopach. Jednocześnie można podbijać co trzecie pasmo. Wykonać zabezpieczenie wykopu w celu uniemożliwienia obrywania i obsypywania się gruntu. Prace podbijania fundamentów należy wykonać jako pierwsze.
9. **Z ław wypuścić startery pod ściany fundamentowe i rdzenie.**
10. **Pręty zbrojenia rdzeni stykować ponad ścianą fundamentową zgodnie przyjętą technologią i kolejnością robót. Długość prętów dopasować do wyskości ściany.**

LEGENDA:

- – belki/wieńce żelbetowe
- – konstrukcja żelbetowa
- – ściana fundamentowa z bloczków betonowych (klasy B15 na zaprawie M10)
- – ściana z silikatów gr.24cm

NBM Technologie
Mroczka i Wspólnicy spółka jawna
42–202 Częstochowa ul. Bór 143/157
tel/fax: 34 365–75–81
e–mail: biuro@nbmtechnologie.pl

TYTUŁ PROJEKTU:	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W WĄGROWCU
OBIEKT:	OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W WĄGROWCU
INWESTOR:	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O UL. JANOWIECKA 100, 62–100 WĄGROWIEC
NR EWID. DZIAŁEK:	NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI: 5341, 5339/6, 5351/32, 5351/33, 5342/2 JEDN. EWID. WĄGROWIEC–MIASTO, OBRĘB EWID. 302801_1.0001, WĄGROWIEC
NAZWA RYS.:	[OB.1] BUDYNEK OBSŁUGI WIDOK ŚCIAN 1 I 7, PRZEKRÓJ X–X

STADIUM DOKUMENTACJI: PW PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIEŃ	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	DATA	NR RYSUNKU
mgr inż. Joanna Sykuta	SLK/3849/POOK/11	KONSTRUKCYJNO–BUDOWLANA		11.2020	1:50
SPRAWDZIŁ:	NR UPRAWNIEŃ	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	DATA	NR RYSUNKU
mgr inż. Karolina Mendakiewicz	SLK/4737/POOK/13	KONSTRUKCYJNO–BUDOWLANA		11.2020	K–1.4