PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI:
OB. 9 – STUDZIENKA S6
1:100/250



UWAGI:
1. NA ISTNIEJĄCYCH I PROJEKTOWANYCH KABLACH ELEKTRYCZNYCH ORAZ TELEKOMUNIKACYJNYCH W MIEJSCACH SKRZYŻOWAŃ Z PROJEKTOWANYM KANAŁU NALEŻY ZAŁOŻYĆ DWUDZIELNE RURY OSŁONOWE O ŚREDNICY ø110 LUB ø160 O DŁUGOŚCI 3m W MIEJSCU KAŻDEGO SKRZYŻOWANIA.
2. W MIEJSCACH GDZIE ZAGŁĘBIENIE PROJEKTOWANEJ INFRASTRUKTURY NIE ZAPEWNIA MINIMALNEGO WYMAGANEGO PRZYKRYCIA PRZEWODU NALEŻY WYKONAĆ OCIEPLENIE Z WARSTWY KERAMZYTU W WORKACH Z PE O GRUBOŚCI 30cm.
3. ŚREDNICE ISTNIEJĄCYCH RUROCIĄGÓW I KANAŁÓW ORAZ RZĘDNE ICH POSADOWIENIA NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ W TRAKCIE WYKONASTWA.

NBM Technologie
NBM Technologie
Mroczko Mirosław Przedsiębiorstwo Usługowe jawne
42-202 Częstochowa ul. Bór 143/157
tel./fax: 34 365-75-81
e-mail: biuro@nbmtechnologie.pl

ZADANIE:	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W WĄGROWCU		
OBIEKT:	OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W WĄGROWCU	STADIUM DOKUMENTACJI	PW
INWESTOR:	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. UL. JANOWIECKA 100, 62-100 WĄGROWIEC	PROJEKT WYKONAWCZY	
NR EWID. DZIAŁEK:	5339/6, 5341, 5351/32, 5351/33, 5342/2, obręb ewid. 302801_1.0001 WĄGROWIEC, jedn. ewid. WĄGROWIEC_MIASTO	SKALA	1:100/250
NAZWA RYS.:	PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI: OB. 9 – STUDZIENKA S6		

PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIEŃ	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	DATA	NR RYSUNKU
mgr inż. Tomasz Tarapacz	SLK/3144/PWOS/10	TECHNOLOGICZNO -SANITARNA		11.2020	SM-6
SPRAWDZ.:	NR UPRAWNIEŃ	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	DATA	
mgr inż. Weronika Kulesza	SLK/7857/PWBS/19	TECHNOLOGICZNO -SANITARNA		11.2020	