


Opis powierzchni terenu	chodnik	teren zielony	droga wewnętrzna
-------------------------	---------	---------------	------------------




P.p.=70,00

Rzędna istniejącego terenu	83,50	83,50	83,50				82,90
Rzędna dna proj. kanału	82,80	82,70	82,20	82,13			81,57
Zagłębienie dna przewodu	0,70	0,80	1,30	1,37			1,33
Długość odcinka	4,10	2,49	18,53				
	$\frac{i=2,0}{L=4,10} \%$	$L=21,02$	$i=3,0 \%$				
Proj. spadek kanału, odległość							
Proj. średnica zewnętrzna, materiał							
Nazwa węzła	1A	S22 S23					
Hektometr i odległości	00	2,40	4,10	6,60	10,11	19,16	20,64
						25,13	

PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI:
OB. 1A – STUDZIENKA S16
1:100/250

UWAGI:

1. NA ISTNIEJĄCYCH I PROJEKTOWANYCH KABŁACH ELEKTRYCZNYCH ORAZ TELEKOMUNIKACYJNYCH W MIEJSCACH SKRZYŻOWAŃ Z PROJEKTOWANYM KANAŁU NALEŻY ZAŁOŻYĆ DWUDZIELNE RURY OSŁONOWE O ŚREDNICY $\phi 110$ LUB $\phi 160$ O DŁUGOŚCI 3m W MIEJSCU KAŻDEGO SKRZYŻOWANIA.
2. W MIEJSCACH GDZIE ZAGŁĘBIENIE PROJEKTOWANEJ INFRASTRUKTURY NIE ZAPEWNIĄ MINIMALNEGO WYMAGANEGO PRZYKRYCIA PRZEWODU NALEŻY WYKONAĆ OCIEPLENIE Z WARSTWY KERAMZYTU W WOKRACH Z PE O GRUBOŚCI 30cm.
3. ŚREDNICE ISTNIEJĄCYCH RUROCIĄGÓW I KANAŁÓW ORAZ RZĘDNE CIĄGŁE POSADOWIENIA NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ W TRAKCIE WYKONANSTWA

		NBM Technologia Mroczko i Wspólnicy spółka jawna 42-202 Częstochowa, ul. Bór 143/157 tel/fax: 34 365-75-81 e-mail: biuro@nbmtechnologia.pl	
ZADANIE: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W WĄGORWCU		PROJEKT WYKONAWCZY	
OBIEKT: OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W WĄGORWCU		STADIUM DOKUMENTACJI	
INWESTOR: MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. UL. JANOWIECKA 100, 62-100 WĄGORWIEC		PW	
NR EWID. 5339/6, 5341, 5351/32, 5351/33, 5342/2, obręb ewid.		PROJEKT WYKONAWCZY	
DZIAŁEK: 302801_1.0001 WĄGORWIEC, jedn. ewid. WĄGORWIEC_MIASTO		SKALA	
NAZWA RYS: PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI: OB. 1A – STUDZIENKA S16		1:100/250	
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Tomasz Toropczak	NR UPRAWNIENI SLK 3/144/PWOS/10	SPECJALNOŚĆ TECHNOLOGICZNO-SANITARIA	DATA 11.2020
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Weronika Kulesza	NR UPRAWNIENI SLK 7/857/PWBS/19	SPECJALNOŚĆ TECHNOLOGICZNO-SANITARIA	DATA 11.2020
SM-4		NR RYSUNKU	