PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI TŁOCZNEJ Z MIEJSCOWOŚCI WIEJSKICH 1:100/500



UWAGI:
1. NA ISTNIEJĄCYCH I PROJEKTOWANYCH KABLACH ELEKTRYCZNYCH ORAZ TELEKOMUNIKACYJNYCH W MIEJSCACH SKRZYŻOWAŃ Z PROJEKTOWANYM KANAŁU NALEŻY ZAŁOŻYĆ DWUDZIELNE RURY OSŁONOWE O ŚREDNICY ø110 LUB ø160 O DŁUGOŚCI 3m W MIEJSCU KAŻDEGO SKRZYŻOWANIA.
2. W MIEJSCACH GDZIE ZAGŁĘBIENIE PROJEKTOWANEJ INFRASTRUKTURY NIE ZAPEWNIA MINIMALNEGO WYMAGANEGO PRZYKRYCIA PRZEWODU NALEŻY WYKONAĆ OCIEPLENIE Z WARSTWY KERAMZYTU W WORKACH Z PE O GRUBOŚCI 30cm.
3. ŚREDNICE ISTNIEJĄCYCH RUROCIĄGÓW I KANAŁÓW ORAZ RZĘDNE ICH POSADOWIENIA NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ W TRAKCIE WYKONASTWA.

NBM Technologie
Mroczka Mirosław, Nowka Jowita
42-202 Częstochowa ul. Bór 143/157
tel/fax: 34 365-75-81
e-mail: biuro@nbmtechnologie.pl

ZADANIE:	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W WĄGROWCU
OBIEKT:	OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W WĄGROWCU
INWESTOR:	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. UL. JANOWIECKA 100, 62-100 WĄGROWIEC
NR EWID. DZIAŁEK:	5339/6, 5341, 5351/32, 5351/33, 5342/2, obręb ewid. 302801_1.0001 WĄGROWIEC, jedn. ewid. WĄGROWIEC_MIASTO
NAZWA RYS.:	PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI TŁOCZNEJ Z MIEJSCOWOŚCI WIEJSKICH

TYTUŁ DOKUMENTACJI: PW
PROJEKT WYKONAWCZY
SKALA: 1:100/500

PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIEŃ	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	DATA
mgr inż. Tomasz Tarapacz	SLK/3144/PWOS/10	TECHNOLOGICZNO-SANITARNA		11.2020
SPRAWDZIŁ:	NR UPRAWNIEŃ	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	DATA
mgr inż. Weronika Kulesza	SLK/7857/PWOS/19	TECHNOLOGICZNO-SANITARNA		11.2020

NR RYSUNKU: SM-10