PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZA GAZU
1:100/250



UWAGI:
1. NA ISTNIEJĄCYCH I PROJEKTOWANYCH KABLACH ELEKTRYCZNYCH ORAZ TELEKOMUNIKACYJNYCH W MIEJSCACH SKRZYŻOWAŃ Z PROJEKTOWANYM KANAŁU NALEŻY ZAŁOŻYĆ DWUDZIELNE RURY OSŁONOWE O ŚREDNICY Ø110 LUB Ø160 O DŁUGOŚCI 3m W MIEJSCU KAŻDEGO SKRZYŻOWANIA.
2. W MIEJSCACH SKRZYŻOWAŃ PROJEKTOWANEGO PRZYŁĄCZA GAZU Z INNYMI RUROCIĄGAMI ORAZ Z KANALIZACJĄ KABLOWĄ, GDZIE NIE ZOSTANIE ZACHOWANA MIN. ODLEGŁOŚĆ W PIONIE 0,2m POMIĘDZY ŚCIANKAMI ZEWNĘTRZNYMI NALEŻY ZASTOSOWAĆ RURĘ OCHRONNĄ NA RUROCIĄGU GAZU Ø75*6,8mm PE100 SDR11.
4. W MIEJSCU SKRZYŻOWAŃ PROJEKTOWANEGO PRZYŁĄCZA GAZU Z DRÓGAMI WEWNĘTRZNYMI, TAM GDZIE ODLEGŁOŚĆ NIE ZACHOWANA BĘDZIE ODLEGŁOŚĆ 1,0 m OD POWIERZCHNI JEZDNI, PRZY CZYM NIE MNIEJ NIŻ 0,5 M OD SPODU KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI NALEŻY ZASTOSOWAĆ RURĘ OCHRONNĄ NA RUROCIĄGU GAZU Ø75*6,8mm PE100 SDR11
5. ŚREDNICE ISTNIEJĄCYCH RUROCIĄGÓW I KANAŁÓW ORAZ RZĘDNE ICH POSADOWIENIA NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ W TRAKCIE WYKONAWSTWA.

NBM Technologie
NBM Technologie
Wrocław, ul. Wapienna 44/204 lok. 2
tel./fax: 71 340 70 41
e-mail: biuro@nbmtechnologie.pl

ZADANIE:	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W WĄSOWCU
OBIEKT:	OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W WĄSOWCU
INWESTOR:	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. ul. JANOWIECKA 100, 82-120 WĄSOWIEC
NR EWID.:	539/8, 534/1, 539/32, 539/33, 534/22, obręb ewid.
DZIAŁKI:	000209 WĄSOWIEC, jedn. ewid. WĄSOWIEC, MIASTO
NAZWA RYS.:	PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZA GAZU

BRANŻA: PW
PROJEKT: PROJEKT WYKONAWCZY
SKALA: 1:100/250
NR RYSUNKU: SM-17

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS	UPR.	DATA
mgr inż. Tomasz Tarapacz	SLK/3141/PWOS/15	KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE		11.2020
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS	UPR.	DATA
mgr inż. Weronika Kotecka	SLK/7857/PWOS/19	KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE		11.2020