



STACJA PODCZYSZCZANIA OSADU  
ZE STUDIENEK MIEJSKICH OB.[14]  
– RZUT I IZOMETRIA  
– INSTALACJE TECHNOLOGICZNE  
1:100



- UWAGI:
- OZNACZENIA ZGODNIE ZE SCHEMATEM TECHNOLOGICZNYM I ZESTAWIENIEM URZĄDZEŃ I ARMATURY
  - INSTALACJE TECHNOLOGICZNĄ WYKONAĆ ZE STALI NIERDZEWNEJ 316L
  - MONTAŻ I INSTALACJĘ URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA. PO WYBORZE DOSTAWCY URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH Z UWAGI NA ZASTRZEŻENIA PRODUCENTÓW CO DO ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH URZĄDZEŃ, NALEŻY NA ETAPIE REALIZACJI SPORZĄDZIĆ PROJEKT MONTAŻOWY I DOSTOSOWAĆ INSTALACJĘ TECHNOLOGICZNĄ DO WYBRANYCH URZĄDZEŃ.
  - PRZED WYKONANIEM CZĘŚCI BUDOWLANEJ NALEŻY POTWIERDZIĆ U WYBRANEGO DOSTAWCY URZĄDZEŃ PRAWDOKŁOŚĆ ROZMIARÓW.
  - UMIEJSCOWIENIE PODPÓR POD PODAJNIKI NALEŻY UZGODNIĆ Z PRODUCENTEM URZĄDZEŃ NA ETAPIE PROJEKTU MONTAŻOWEGO PRZED DOSTAWĄ URZĄDZENIA NA OBIEKT.
  - INSTALACJE RUROWE POWYŻEJ POZIOMU GRUNTU NALEŻY WYKONAĆ W IZOLACJI TERMICZNEJ GR.MIN. 50MM ( $\lambda = 0,04$ ) I PŁASZCZU PRZECIWMILGOCIOWYM BLACHĄ ALUMINIOWĄ, PONIŻEJ TERENU W KUPKACH STYROPIANOWYCH. KABELE GRZEJNE NALEŻY MONTOWAĆ NA RUROCIĄGI PRZEZ NAMIAWIANIE WSTĘGI CO OK. 25CM (DLA RUROCIĄGÓW DN150–200MM, DLA RUROCIĄGÓW DN40–80 WZDŁUŻNIE. KABELE PRZTYMIERDZAĆ DO RUR TAŚMĄ SAMOPRZYLEPNĄ ALUMINIOWĄ, NA TAK PRZYGOTOWANY RUROCIĄG MONTOWAĆ IZOLACJĘ TERMICZNĄ.



LEGENDA:  
~~~~~ - KABEL GRZEJNY



NBM Technologie

NBM Technologie  
Mroczka i Wspólnicy spółka jawna  
42-202 Częstochowa ul. Bór 143/157  
tel./fax: 34 365-75-81  
e-mail: biuro@nbmtechnologie.pl

ZADANIE: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W WĄGROWCU

OBIEKT: OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W WĄGROWCU

INWESTOR: MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.  
UL. JANOWIECKA 100, 62-100 WĄGROWIEC

NR EWID. 5339/6, 5341, 5351/32, 5351/33 5342/2,  
DZIAŁEK: obręb ewid. 302801\_1.0001 WĄGROWIEC  
jeden. ewid WĄGROWIEC\_MIASTO

NAZWA RYS.: STACJA PODCZYSZCZANIA OSADU ZE STUDIENEK MIEJSKICH OB.[14]  
– RZUT I IZOMETRIA – INSTALACJE TECHNOLOGICZNE

| PROJEKTOWAŁ:              |                  | SPECJALNOŚĆ:                  |         | PODPIŚ:                   |                  | SKALA |
|---------------------------|------------------|-------------------------------|---------|---------------------------|------------------|-------|
| mgr inż. Tomasz Torpocz   | NR UPRAWNIENI    | TECHNOLOGICZNO<br>-SANITARNIA | DATA    | mgr inż. Weronika Kulczko | SLK/7857/PWBS/19 |       |
| mgr inż. Tomasz Torpocz   | SLK/3144/PWOS/10 | TECHNOLOGICZNO<br>-SANITARNIA | 11.2020 | mgr inż. Weronika Kulczko | SLK/7857/PWBS/19 | 1:100 |
| mgr inż. Weronika Kulczko | NR UPRAWNIENI    | TECHNOLOGICZNO<br>-SANITARNIA | DATA    | mgr inż. Weronika Kulczko | SLK/7857/PWBS/19 | T-19  |