BUDYNEK OBSŁUGI OB.[1ABC] – RZUT PRZYZIEMIA – INSTALACJE WOD–KAN 1:50



UWAGI:
1. Projektowane rurociągi rozdzielcze wody w budynku należy wykonać z rur PN10:
   – ø20*1,9mm PP
   – ø25*2,3mm PP
   – ø32*2,9mm PP
   – ø40*3,7mm PP
   – ø50*4,6mm PP
   – ø63*5,8mm PP
   – dopuszcza się zastosowanie do przyborów wykonań z rur PEX
2. Projektowane przewody kanalizacji wewnętrznej należy wykonać z rur kielichowo PVC/PP grawitacyjnych łączonych kielichowo.
3. Przejścia instalacyjne przez przegrody budowlane będące ścianami oddzielenia p.poż należy wykonać jako zgłoszeniowe w klasie zabezpieczenia ogniowego równej zastosowanej przegrodzie.
4. Szczegóły przyborów sanitarnych oraz krotek ściekowych i odwodnień liniowych z uwzględnieniem instalacji kanalizacyjnej należy wykonać poprzez specjalnie zastrzeżone – opinowe.

Oznaczenia:
BA – izolator przepływu zwrotnych typ BA
FS – filtr siatkowy, średnica zg. ze średnicą przewodu
HA – izolator przepływu zwrotnych 3/4" no przyłącze do węża
HO – hydrant ogrodowy
MJ – miska ustępowa
MP – naczynie przeponowe
OL+UO – odwodnienie liniowe ø=100, 150mm ze spadkiem wraz ze skrzynią odwodnieniową
PCR – elektroniczna pompa cyrkulacji
PL – pisuar
PK – zawór kanalizacyjny zakończony rurą wywiewną, rewizja na pionie nad posadzką
PR – kabina prysznicowa
U – umywalka
Z – zlew
ZB – zawór bezpieczeństwa
ZD – zawór dwukierunkowy ze złączką do węża
ZCW – zasobnik ciepłej wody użytkowej V=300 z grzałką w. 3,0kW
ZK – zawór kulowy odcinający, średnica zg. ze średnicą przewodu
Zw – zlewozmywak
Prz – przelot
Zpr – zawór próżniowy kątowy
ZZ – zawór zwrotny, średnica zg. ze średnicą przewodu

– woda ciepła
– woda zimna
– cyrkulacja
– zawór wodny 1/2" z gwintem zew. 1/2"
– kanalizacja prowadzona podposadzkowo
– kanalizacja prowadzona nad posadzką

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ – STAN PROJEKTOWANY

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA [m2]	WYKOŃCZENIE POSADZEK	WYKOŃCZENIE ŚCIAN	SUFIT PODWIESZANY
0.1.	HOL	12,57	płytki gres drewnopodobne	tynk akrylowy efekt kamienia	brak
0.2.	KOMUNIKACJA	13,98	płytki gres drewnopodobne	tynk akrylowy efekt kamienia	brak
0.3.	ŻYCZLIWA	19,85	płytki gres drewnopodobne	tynk akrylowy efekt kamienia	brak
0.4.	PSYCHOLOGICZNA	15,20	płytki gres drewnopodobne	płyta gipsowo-kartonowa "trapez" czarna matta	brak
0.5.	WC	8,08	płytki gres drewnopodobne	płytki ceramiczne matta nad matalami-lustro	brak
0.6.	PSW. ANALIZ	8,68	płytki gres drewnopodobne	płytki ceramiczne matta nad matalami-lustro	brak
0.7.	PSYCH. SOCJALNY	19,32	płytki gres drewnopodobne	płytki ceramiczne matta nad matalami-lustro	ALFI z płyt GK na wys. 3,0m
0.8.	KOMUNIKACJA	24,12	płytki gres drewnopodobne	tynk akrylowy efekt kamienia	ALFI z płyt GK na wys. 3,0m
0.8A.	KOMUNIKACJA	8,38	płytki gres drewnopodobne	tynk akrylowy efekt kamienia	ALFI z płyt GK na wys. 3,0m
0.8B.	KOMUNIKACJA	2,62	płytki gres drewnopodobne	KOMPOZYTOWY