


[illegible]

- ŚCIEKI SUROWE
- ŚCIEKI OCZYSZCZONE MECHANICZNIE
- WODA TECHNOLOGICZNA
- KANALIZACJA OGÓLNA/PULPA PIASKOWA
- KABEL GRZEŁNY

1. Oznaczenia zgodnie ze schematem technologicznym i zestawieniem urządzeń i armatury.
2. Montaż i instalację urządzeń technologicznych należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta. Po wyborze dostawcy urządzeń technologicznych z uwagi na zastrzeżenia producentów co do zmian konstrukcyjnych urządzeń. Należy na etapie realizacji sporządzić projekt montażowy i dostosować instalację technologiczną do wybranych urządzeń.
3. Odcinki rur stalowych nierdzewnych posadowione w gruncie zaizolować taśmą PVC.
4. Instalacje rurowe powyżej poziomu gruntu należy wykonać w izolacji termicznej gr. min. 50mm ( $\lambda = 0,04$ ) i paszczu przeciwwilgociowym z blachy nierdzewnej, poniżej terenu w tujkach styropianowych.
5. Kable grzejne należy montować na rurociągi przez nowjanie wstęgi co ok. 25cm (dla rurociągów Dn150–200mm, dla rurociągów Dn40–80 wzdłużnie. Kable przykierować do rur taśmą samoprzylepną aluminiową. Na tak przygotowany rurociąg montować izolację termiczną.
6. Instalacje technologiczną należy wykonać ze stali nierdzewnej AISI316L.



**NBM Technology**

Mrocze i Wspólnicy spółka jawna  
 42-202 Częstochowa ul. Bór 143/157  
 tel/fax: 34 365-75-81  
 e-mail: biuro@nbmtechnologie.pl

**ZADANIE:** PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W WĄGORWCU

**OBIEKT:** OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W WĄGORWCU

**INWESTOR:** MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.  
 UL. JANOWECKA 100, 62-100 WĄGORWIEC

**NR EWID. DZIAŁEK:** 5339/6, 5341, 5351/32, 5351/33 5342/2,  
 obręb ewid. 302801\_1 0001 WĄGORWIEC  
 jedn. ewid. WĄGORWIEC\_MIASTO

**PROJEKT**  
**WYKONAWCY**

**NAZWA RYS:** WATA SIŁOPIASKOWNIKA OB.[6] – PRZĘKROU B-B  
 – INSTALACJE TECHNOLOGICZNE

PROJEKOWAŁ	NR LIPNAMIEN	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	DATA
mgr inż. Tomasz Taropocz	SLK/3144/PWOS/10	TECHNOLOGICZNO –SANTYFICACJA		11.2020
SPRAWDZIŁ:	NR LIPNAMIEN	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	DATA
mgr inż. Weronika Kulcsza	SLK/7857/PWBS/19	TECHNOLOGICZNO –SANTYFICACJA		11.2020

**1:50**

**T-9**

**SKALA**

**STADIUM DOKUMENTACJI**

**PW**