


BIOFILTR OB.[31]
– RZUT I PRZEKROJE
– INSTALACJE TECHNOLOGICZNE
1:50



- UWAGI:
1. OZNACZENIA ZGODNIE ZE SCHEMATEM TECHNOLOGICZNYM I ZESTAWIENIEM URZĄDZEŃ I ARMATURY
 2. MONTAŻ I INSTALACJĘ URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA. PO WYBORZE DOSTAWCY URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH Z UWAGI NA ZASTRZEŻENIA PRODUCENTÓW CO DO ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH URZĄDZEŃ. NALEŻY NA ETAPIE REALIZACJI SPORZĄDZIĆ PROJEKT MONTAŻOWY I DOSTOSOWAĆ INSTALACJĘ TECHNOLOGICZNĄ DO WBRANYCH URZĄDZEŃ.
 3. RUROCIĄGI PROWADZONE NA ZEWNĄTRZ NALEŻY OCIEPLIĆ WELNĄ MINERALNĄ O GR. 50mm NA STAŁE POŁĄCZONĄ Z POKRYCIEM Z FOLI ALUMINIOWEJ, KTÓRA OD WEWNĘTRZNEJ STRONY POSIADA ZBROJONĄ TKANINĘ Z WŁÓKNIEN SZKŁANYCH, OD ZEWNĘTRZNEJ POKRYTE TWORZYWEM SZTUCZNYM ODPORNYM NA DZIAŁANIE PROMIENI UV.
 4. POD RUROCIĄG POWIETRZA WYKONAĆ PODPORY STALOWE ZABEZPIECZONE ANTYKOROZYJNIE.

<div><div><div>N B M</div><div>Technologie</div></div><div><div>NBM Technologie</div><div>Mroczka i Wspólnicy spółka jawna 42-202 Częstochowa ul. Bór 143/157 tel/fax: 34 365-75-81 e-mail: biuro@nbmtechnologie.pl</div></div></div>		<div><div>PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W WĄGROWCU</div><div>OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W WĄGROWCU</div></div>		<div><div>INWESTOR:</div><div>MIĘSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. UL. JANOWIECKA 100, 62-100 WĄGROWIEC</div></div>		<div><div>NR EWID. DZIAŁEK:</div><div>5339/6, 5341, 5351/32, 5351/33 5342/2, obręb ewid. 302801_1.0001 WĄGROWIEC jeden. ewid WĄGROWIEC_MIASTO</div></div>	<div><div>NAZWA RYS.:</div><div>BIOFILTR OB.[31] – RZUT I PRZECRÓJ – INSTALACJE TECHNOLOGICZNE</div></div>		<div><div>PROJEKT WYKONAWCZY</div><div>SKALA</div></div>	
<div><div>PROJEKTOWAŁ:</div><div>mgr inż. Tomasz Taropocz</div></div>		<div><div>NR UPRAWNIENI</div><div>SLK/3144/PWOS/10</div></div>		<div><div>SPECJALNOŚĆ:</div><div>TECHNOLOGICZNO – SANITARNIA</div></div>		<div><div>PODPIŚ</div><div>11.2020</div></div>		<div><div>NR RYSUNKU</div><div>1:50</div></div>		
<div><div>SPRAWDZIŁ:</div><div>mgr inż. Weronika Kuleszo</div></div>		<div><div>NR UPRAWNIENI</div><div>SLK/7857/PWBS/19</div></div>		<div><div>SPECJALNOŚĆ:</div><div>TECHNOLOGICZNO – SANITARNIA</div></div>		<div><div>PODPIŚ</div><div>11.2020</div></div>		<div><div>NR RYSUNKU</div><div>T-31</div></div>		

pomiarowe z 04.11.19	
2950	
1100	
1440	
XX13.1	
W1	
ZZ	
D0 STUJZENKI SK19	
EL	
Ø160PVC	
Ø450mm; st.nd 1886m3/h	
DW	
Z40	
woda technologiczna	