



## ZBIORNIK ŚCIEKÓW DOMOŻONYCH OB.[8] – RZUT I PRZEKROJE – INSTALACJE TECHNOLOGICZNE 1:50

Nr przejścia	Rura ostonowa	Rura przewodowa	Typ przejścia / ilość ogniw
1	Dn125x35.st.nd	DN80st.nd	LU3/9
2	Dn200x35.st.nd	DN150st.nd	LU3/15
3	Dn250x35.st.nd	DN200st.nd	LU3/19

- UWAGI:
1. OZNACZENIA ZGODNIE ZE SCHEMATEM TECHNOLOGICZNYM I ZESTAWIENIEM URZĄDZEŃ I ARMATURY
  2. PRZEJŚCIA PRZEZ ŚCIANY ZBIORNIKA NALEŻY WYKONAĆ JAKO SZCZELNE SYSTEMOWE
  3. MONTAŻ I INSTALACJE URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCCENTA. PO WYBORZE DOSTAWCY URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH Z UWAGI NA ZASTRZEŻENIA PRODUCCENTÓW CO DO ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH URZĄDZEŃ, NALEŻY NA ETAPIE REALIZACJI SPORZĄDZIĆ PROJEKT MONTAŻOWY I DOSTOSOWAĆ INSTALACJE TECHNOLOGICZNE DO WYBRANYCH URZĄDZEŃ,
  4. INSTALACJE TECHNOLOGICZNE W ZBIORNIKU WYKONAĆ ZE STALI NIERDZEWNEJ 316,
  5. RUROCIĄGI PROWADZONE NA ZEWNĄTRZ NALEŻY OCIEPLIĆ WECINĄ MINERALNĄ O GR. 50mm NA STAŁE POŁĄCZONĄ Z POKRYCIEM I FOLI ALUMINIOWEJ, KTÓRA OD WEWNĘTRZNEJ STRONY POSIADA ZBRÓJONĄ TKANINĘ Z WŁÓKNIEN SZKŁANYCH, OD ZEWNĘTRZNEJ POKRYTE TWORZYWEM SZTUCZNYM ODPORNYM NA DZIAŁANIE PROMIENI UV,
  6. WYMIAR WŁAZÓW TECHNOLOGICZNYCH DLA URZĄDZEŃ DOBRANY ZOSTAŁ DLA PRZYKŁADOWEGO NIOSTAWCY URZĄDZENIA, PRZED WYKONANIEM OTWORU NALEŻY DOPASOWAĆ JEGO WYMIARY DO URZĄDZENIA DOSTARCZANEGO FINALNIE NA BUDOWĘ.

<b>N B M</b> <b>Technologie</b>		<b>NBM Technologie</b> Mroczka i Wspólnicy spółka jawna 42-202 Częstochowa ul. Bór 143/157 tel./fax: 34 365-75-81 e-mail: biuro@nbmtechnologie.pl	
ZADANIE: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W WĄGROWCU		OBIEKT: OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W WĄGROWCU	
INWESTOR: MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. UL. JANOWIECKA 100, 62-100 WĄGROWIEC		PROJEKT WYKONAWCZY	
NR EWID. 5339/6, 5341, 5351/32, 5351/33 5342/2, DZIAŁEK: obręb ewid. 302801_1.0001 WĄGROWIEC jeden. ewid WĄGROWIEC_MIASTO		PROJEKT WYKONAWCZY	
NAZWA RYS.: ZBIORNIK ŚCIEKÓW DOMOŻONYCH OB.[8] – RZUT I PRZEKRÓJ		SKALA 1:50	
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Tomasz Taropocz		NR UPRAWNIENI: SLK/3144/PWOS/10	
SPECJALNOŚĆ: mgr inż. Weronika Kuleszo		SPECJALNOŚĆ: TECHNOLOGICZNO – SANITARNIA	
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Weronika Kuleszo		SPECJALNOŚĆ: TECHNOLOGICZNO – SANITARNIA	
DATA: 11.2020		DATA: 11.2020	
T-11		T-11	