


1. OZNACZENIA ZGODNIE ZE SCHEMATEM TECHNOLOGICZNYM I ZESTAWIENIEM URZĄDZEŃ I ARMATURY
2. PRZEJŚCIA PRZEZ ŚCIANY POMPOWNI NALEŻY WYKONAĆ JAKO SZCZELNE SYSTEMOWE
3. WŁĄZY WYKONAĆ JAKO STALOWE (STAŁ NIERDZEWNA 316L) Z ZABEZPIECZENIEM PRZED SAMOZAMYKANIEM
4. INSTALACJE TECHNOLOGICZNĄ W POMPOWNI WYKONAĆ ZE STAŁI NIERDZEWNEJ 316L
5. TYP PRZEJŚCIA SZCZELNEGO PODANY JAKO PRZYKŁADOWY DLA RURY OSŁONOWEJ O O OKREŚLONEJ GRUBOŚCI ŚCIANKI, JEŚLI NA ETAPIE WYKONAWSTWA ZASTOSOWANA ZOSTANIE INNA RURA OSŁONOWA, DOBÓR ŁAŃCUCHA NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ I DOPASOWAĆ,
6. WYMIAR WŁĄZÓW TECHNOLOGICZNYCH DLA URZĄDZEŃ DOBRANY ZOSTAŁ DLA PRZYKŁADOWEGO DOSTAWCY URZĄDZENIA, PRZED WYKONANIEM OTWORU NALEŻY DOPASOWAĆ JEGO WYMIARY DO URZĄDZENIA DOSTARCZANEGO FINALNIE NA BUDOWĘ.

Nr przejscia	Rura oslonowa	Rura przewodowa	Typ przejsci /ilosc ogniw
1	Dn250x3st.nd	DN200st.nd	ŁU3/19
2	Dn450x4st.nd	DN400st.nd	ŁU3/34
3	Dn100x3st.nd	DN50st.nd	ŁU3/7



NBM Technologie
Mroczka i Wspólnicy spółka jawna
42-202 Częstochowa ul. Bór 143/157
tel/fax: 34 365-75-81
e-mail: biuro@nbmtechnologie.pl

ZADANIE: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W WĄGROWCU				
OBIEKT: OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W WĄGROWCU				
INWESTOR: MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. UL. JANOWIECKA 100, 62-100 WĄGROWIEC				
NR EWID. 5339/6, 5341, 5351/32, 5351/33 5342/2, obręb ewid. 302801.1.0001 WĄGROWIEC DZIAŁEK: jedn. ewid. WĄGROWIEC_MIASTO				
NAZWA RYS.: POMPOWNIĄ ŚCIEKÓW LOKALNYCH II OB[30] – RZUT I PRZEKROJE – INSTALACJE TECHNOLOGICZNE				
PROJEKTOWE:	NR UPRAWNIENI	SPECJALNOŚĆ	PODSIS	DATA
mgr inż. Tomasz Torpocz	SLK/3144/PWMS/10	TECHNOLOGICZNO -SANITARNIA		11.2020
SPECAŁNOŚĆ:	NR UPRAWNIENI	SPECJALNOŚĆ	PODSIS	DATA
mgr inż. Weronika Kulesza	SLK/7857/PWMS/19	TECHNOLOGICZNO -SANITARNIA		11.2020
<div> <div>PROJEKT WYKONAWCZY</div> <div>SKALA</div> <div>1:50</div> <div>NR RYSUNKU</div> <div>T-30</div> </div> <div>PW</div>				