


KOMORA POMIAROWA ŚCIEKÓW  
OCZYSZCZONYCH OB.[24]  
– RZUT I PRZEKRÓJ  
– INSTALACJE TECHNOLOGICZNE  
1:50



A-A

- UWAGI:
1. OZNACZENIA ZGODNIE ZE SCHEMATEM TECHNOLOGICZNYM I ZESTAWIENIEM URZĄDZEŃ I ARMATURY
  2. PRZEJŚCIA PRZEZ ŚCIANY POMPOWNI NALEŻY WYKONAĆ JAKO SZCZELNE SYSTEMOWE
  3. TYP PRZEJŚCIA SZCZELNEGO PODANY JAKO PRZYKŁADOWY DLA RURY OSŁONOWEJ O OKREŚLONEJ GRUBOŚCI ŚCIANKI, JEŚLI NA ETAPIE WYKONAWSTWA ZASTOSOWANA ZOSTANIE INNA RURA OSŁONOWA, DOBÓR ŁAŃCUCHA NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ I DOPASAWAĆ.
  4. RUROCIĄGI STAŁOWE NIERDZEWNE UKŁADANE W ZIEMI NALEŻY ZAIZOLOWAĆ ZA POMOCĄ TAŚMY PVC
  5. WŁAZ WYKONAĆ JAKO SZCZELNY Z ZABEZPIECZENIEM PRZECIW SAMOZAMKNIĘCIU Z DODATKOWĄ KRATĄ ZABEZPIECZAJĄCĄ.

Nr przejęcia	Rura osłonowa	Rura przewodowa	Typ przejęcia / ilość ogniw
1	Dn300x3.st.nd	DN250st.nd	ŁU3/15
2	Dn600x4.st.nd	DN500st.nd	ŁU7/21



NBM Technologie

Mroczko i Wspólnicy spółka jawna  
42-202 Częstochowa ul. B6 143/157  
tel/fax: 34 355-73-81  
e-mail: biuro@nbmtechnologie.pl

ZADANIE:	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W WĄGROWCU	STADIUM DOKUMENTACJI
OBIEKT:	OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W WĄGROWCU	
INWESTOR:	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. UL. JANOWIECKA 100, 62-100 WĄGROWIEC	
NR EWD. DZIAŁEK:	5339/6, 5341, 5351/32, 5351/33 5342/2, obręb ewid. 302801_1.0001 WĄGROWIEC jedn. ewid WĄGROWIEC_MIASTO	PW PROJEKT WYKONAWCZY
NAZWA RYS.:	KOMORA POMIAROWA ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH OB.[24] – RZUT I PRZEKRÓJ – INSTALACJE TECHNOLOGICZNE	SKALA
PROJEKTOWE:	NR UPRAWNIENIA	DATA
mgr inż. Tomasz Toropacz	SLK/3144/PWOS/10	11.2020
SPRAWDZIŁ:	NR UPRAWNIENIA	DATA
mgr inż. Weronika Kułesza	SLK/7857/PWBS/19	11.2020