



POMPOWNIA ŚCIEKÓW LOKALNYCH I OB[22]
– RZUT I PRZEKROJE
– INSTALACJE TECHNOLOGICZNE
1:50




- UWAGI:
1. OZNACZENIA ZGODNIE ZE SCHEMATEM TECHNOLOGICZNYM I ZESTAWIENIEM URZĄDZEŃ I ARMATURY
 2. PRZEJŚCIA PRZEZ ŚCIANY POMPOWNI NALEŻY WYKONAĆ JAKO SZCZELNE SYSTEMOWE
 3. WŁĄŻY WYKONAĆ JAKO STALOWE (STAŁ NIERDZEWNA 316L) Z ZABEZPIECZENIEM PRZED SAMOZAMYKANIEM
 4. INSTALACJE TECHNOLOGICZNĄ W POMPOWNI WYKONAĆ ZE STAŁI NIERDZEWNEJ 316L
 5. TYP PRZEJŚCIA SZCZELNEGO PODANY JAKO PRZYKŁADOWY DLA RURY OSŁONOWEJ O O OKREŚLONEJ GRUBOŚCI ŚCIANKI, JEŚLI NA ETAPIE WYKONAWSTWA ZASTOSOWANA ZOSTANIE INNA RURA OSŁONOWA, DOBÓR ŁAŃCUCHA NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ I DOPASOWAĆ.
 6. WYMIAR WŁĄŻÓW TECHNOLOGICZNYCH DLA URZĄDZEŃ DOBRANY ZOSTAŁ DLA PRZYKŁADOWEGO DOSTAWCY URZĄDZENIA, PRZED WYKONANIEM OTWORU NALEŻY DOPASOWAĆ JEGO WYMIARY DO URZĄDZENIA DOSTARCZANEGO FINALNIE NA BUDOWE.

B–B



A–A



Nr przejścia	Rura	Rura przewodowa	Typ przejścia / ilość ogniw
1	Dn250x3st.nd	DN200st.nd	ŁU3/19
2	Dn450x4st.nd	DN400st.nd	ŁU3/34
3	Dn150x3st.nd	Ø110PVC	ŁU4/9
4	Dn250x3st.nd	Ø225PE	ŁU3/19

N B M

Technologia

NBM Technologie

Mroczka i Wspólnicy spółka jawna
42-202 Częstochowa ul. Bór 143/157
tel./fax: 34 365-75-81
e-mail: biuro@nbmtechnologie.pl

ZADANIE: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W WĄGROWCU

OBIEKT: OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W WĄGROWCU

INWESTOR: MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.
UL. JANOWIECKA 100, 62-100 WĄGROWIEC

NR EWID. 5339/6, 5341, 5351/32, 5351/33 5342/2,
DZIAŁEK: obręb ewid. 302801_1.0001 WĄGROWIEC
jeden. ewid WĄGROWIEC_MIASTO

NAZWA RYS.: POMPOWNIA ŚCIEKÓW LOKALNYCH I OB[22] – RZUT I PRZEKROJE

PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIENI	SPECJALNOŚĆ	PODPIŚ	DATA	NR RYSUNKU
mgr inż. Tomasz Taropocz	SLK/3144/PWOS/10	TECHNOLOGICZNO -SANITARNY		11.2020	T-26
SPRAWDZIŁ:	NR UPRAWNIENI	SPECJALNOŚĆ	PODPIŚ	DATA	
mgr inż. Weronika Kuleszo	SLK/7857/PWBS/19	TECHNOLOGICZNO -SANITARNY		11.2020	