



- LEGENDA:
- TI - proj. n/t tablica zasilająca-sterownicza zasuw, IP65, UV-odporna;
 - TKR1.1 - proj. n/t tablica rozdzielcza, kraty mechaniczne, IP65, UV-odporna, dostawa wraz z kratą mechaniczną wg branży technologicznej;
 - ZSE1.1, ZSE1.2 - istn. zastawka kanałowa, Pn=0,2kW, Un=3x400V, dostawa i montaż wg proj. technologicznego;
 - FI1.1 - proj. sonda ultradźwiękowa, zakres pomiarowy 0-5m, sygnał wyjściowy 4..20mA, na wsporniku ze stali nierdzewnej AISI316.
 - proj. rura osłonowa HDPE ø50.

- UWAGI:
- Konstrukcje wsporcze dla tablic rozdzielczych należy wykonać ze stali nierdzewnej AISI316.
 - Konstrukcję wsporczą sondy ultradźwiękowej należy wykonać ze stali nierdzewnej AISI316.
 - Rury osłonowe należy montować do konstrukcji komory za pomocą wsporników ze stali nierdzewnej AISI316.

<div><div>NBM</div><div>NBM Technologie</div></div> <div>Mroczka i Wspólnicy Spółka Jawna 42-202 Częstochowa ul. Bór 143/157 tel/fax: 34 365-75-91 e-mail: biuro@nbmtechnologie.pl</div>				
ZADANIE: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA PRZEPOMPOWNI PRZY ULICY KLASZTORNEJ W WĄGROWCU				
OBIEKT: PRZEPOMPOWNIA PRZY ULICY KLASZTORNEJ W WĄGROWCU				STADIUM DOCUMENTACJI PW
INWESTOR: MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O UL. JANOWECKA 100, 62-100 WĄGROWIEC				CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA I AKPIA
NR EWID. DZIAŁEK: NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI: 2423, 2424, 2428 JEDN. EWID. WĄGROWIEC - MIASTO, OBRĘB EWID. 302801_1.0001, WĄGROWIEC, UL. KLASZTORNA 22				SKALA: 1:50
NAZWA RYS.: OBIEKT NR I - PALN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH				
PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIENIA:	SPECJALNOŚĆ:	PODPIS:	DATA:
mgr inż. Paweł KOZUCH	SLK/4013/PWOE/11	ELEKTRYCZNA		12.2020
SPRZĄDZIŁ:				
mgr inż. Cezary Sykuła	-	ELEKTRYCZNA		12.2020
SPRZĄDZIŁ:				
mgr inż. Paweł BLADY	SLK/0366/PWOE/04	ELEKTRYCZNA		12.2020
				NR ARKUSZA: 1/1
				NR RYSUNKU: E-I.1