


TYPOWY WPUST ULICZNY DESZCZOWY



1. Wpust żeliwny D400;
2. Płyta pokrywowa;
3. Pierścień odciążający;
4. Warstwa konstrukcyjna;
5. Grunt rodzimy;
6. Przejście szczelne;
7. Rura przyłączyowa;
8. Osadnik;
9. Podstawa wpustu ulicznego
10. Warstwa konstrukcyjna;
11. Grunt rodzimy.

UWAGI:

1. WYSOKOŚĆ KRĘGÓW BETONOWYCH I PODSTAWY ORAZ ILOŚĆ POSZCZEGÓLNYCH KRĘGÓW BETONOWYCH DOPASOWANA DO WYSOKOŚCI STUDZIENKI – DOBRAĆ NA ETAPIE REALIZACJI ROBÓT,
2. STUDZIENKI KANALIZACYJNE $\phi 1000$; WINNY BYĆ WYKONANE Z KRĘGÓW BETONOWYCH O PARAMETRACH: BETON KLASY C35/45, WODOSZCZELNOŚĆ W8, MROZOODPORNOŚĆ F150, NASIĄKLIWOŚĆ 5%. KLASA EKSPOZYCJI XA3.



NBM Technologie

NBM Technologie
Mrocza i Wspólnicy spółka jawna
42-202 Częstochowa ul. Bór 143/157
tel/fax: 34 365-75-81
e-mail: biuro@nbmtechnologie.pl

ZADANIE:	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA PRZEPOMPOWNI PRZY ULICY KLASZTORNEJ W WĄGROWCU				
OBIEKT:	PRZEPOMPOWIA PRZY ULICY KLASZTORNEJ W WĄGROWCU				
INWESTOR:	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIAGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. UL. JANOWIECKA 100, 62-100 WĄGROWIEC				STADIUM DOKUMENTACJI
NR EWID. DZIAŁEK:	2423, 2424, 2428, 62-100 WĄGROWIEC, UL. KLASZTORNA 22, obręb ewid. 302801_1.0001 WĄGROWIEC jedn. ewid WĄGROWIEC_MIASTO				PB PROJEKT BUDOWLANY
NAZWA RYS.:	TYPOWY WPUST ULICZNY DESZCZOWY				SKALA
					1: 25
PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIENI	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	DATA	NR RYSUNKU
mgr inż. Tomasz Tarapacz	SLK/3144/PWOS/10	TECHNOLOGICZNO -SANITARNA		10.2020	SM-7
SPRAWDZIŁ:	NR UPRAWNIENI	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	DATA	
mgr inż. Weronika Kulesza	SLK/7857/PWBS/19	TECHNOLOGICZNO -SANITARNA		10.2020	