


ISTN. BUDYNEK PRZEPOMPOWNI OB[IV];

– RZUT PRZYZIEMIĄ

1:50

UWAGI:

1. Projektowane zakończenia wentylacyjne zlokalizowane w zewnętrznych przegrodach budowlanych winne być wyposażone w siatkę zabezpieczającą przed owadami i gryzoniami oraz zaluzje przeciwdeszczowe.
2. Przed wykonaniem otworów wentylacyjnych w przegrodach budowlanych należy potwierdzić brak ich kolizji z elementami konstrukcyjnymi budynku.
3. Kanaly nawiewające świeże powietrze z zewnątrz budynku należy ocieplić okładzinami z wełny mineralnej o grubości 30mm w płaszczu z folii aluminiowej.
4. Wyrzucznitnie dachowe oraz nasady obrotowe należy montować na podstawach dachowych i cokołach montażowych regulowanych, o kacie montażu dostawianym do kąta nachylenia dachu.
5. Kanaly wentylacyjne obudować płytami G-K.
6. Przejścia instalacji pomiędzy poszczególnym strefami p.poz. należy wykonać z wykorzystaniem przejść p.poz. zgodnie z klasą EI danej przegrody budowlanej. Na kanciach wentylacyjnych pomiędzy strefami należy montować kłapy p.poz. z wyzwalaczem termicznym – zgodnie z klasą EI danej przegrody budowlanej.
7. Kanaly wywiewne zlokalizowane na zewnątrz budynku należy ocieplić okładzinami z wełny mineralnej o grubości 30mm w płaszczu ze stali nierdzewnej polerowanej.
8. Wszystkie kanaly wentylacyjne oraz elementy wentylacji wykonać ze stali ocynkowanej, wentylację dla komory wykonać ze stali nierdzewnej



ZESUMIENIE POWIĄZANI PRZECIWE – SIŁĄ PRACOWNIKOM	
NR POL.	NAZWA POWIĄZANIENIA
0.1.	HOL
0.2.	POWÓST KOMUNIKACYJNY
0.2a.	KOMUNIKACJA
0.3.	ROZTOCZKA
0.4.	POW. ROZTOCZEWI GŁÓWNEJ
0.5.	KOMUNIKACJA
0.6.	POW. GOSPODARSTWA



NBM Technologie
Mrocza i Wspólnicy spółka jawna
42-202 Częstochowa ul. Bór 143/157
tel/fax: 34 365-75-81
e-mail: biuro@nbmtechnologie.pl

NBM Technologies

ZADANIE: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA PRZEPOMPOWNI PRZY ULICY KLASZTORNEJ

WĄGROWCU

OBIEKT: PRZEPOMPOWNIA PRZY ULICY KLASZTORNEJ W WĄGROWCU

INWESTOR: MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.

UL. JANOWIECKA 100, 62-100 WĄGROWIEC

NR EWID. 2423, 2424, 2428, 62-100 WĄGROWIEC, UL. KLASZTORNA 22

jedm. ewid WĄGROWIEC_MIASTO

NAZWA RYS.: ISTN. BUDYNEK PRZEPOMPOWNI OBJ[V] – RZUT PRZYZIEMIĄ

INSTALACJE WENTYLACJI

ROBERTOWICZ	NR UPRAWNIENI	SPECJALIZACJA	PODRS	DATA	NR RISIKU
mgr inż. Tomasz Taropocz	SLK/3144/PWOS/10	TECHNOLOGIZACJA -SANTARIANA		10.2020	
SPRAWOZDZ.	NR UPRAWNIENI	SPECJALIZACJA	PODRS	DATA	
mgr inż. Weronika Kulesza	SLK/7857/PWBS/19	TECHNOLOGIZACJA -SANTARIANA		10.2020	

