




WIDOK MASKOWNIC




WIDOK DRZWI




WIDOK OBUDOWY



WIDOK BOCZNY



WIDOK SZYN TH35



- UWAGI:
1. Tablicę rozdzielczą T32 należy wykonać na bazie prefabrykowanej obudowy naściennej z polistyrenu odpornego na uderzenia o stopniu ochrony IP65 i II klasie izolacji, drzwi z PC.
  2. Tablicę należy przytwierdzić do ściany w sposób trwały.
  3. Tablicę należy wyposażyc zgodnie ze schematem ideowym.
  4. Tablicę należy doposażyć w kieszeń oraz schemat ideowy.
  5. Na elewacji tablicy należy umieścić trwały napis informujący o funkcji tablicy.
  6. Wymiary gabarytowe tablicy podano w mm.
  7. Wszystkie urządzenia należy zasilic oraz sterowac zgodnie z DTR podaną przez producenta dla zastosowanego urzqdzenia.

N

B

M

Technologie

NBM Technologie

Mrocza i Wspólnicy Spółka Jawna  
42-202 Częstochowa ul. Bór 143/157  
tel/fax: 34 365-75-81  
e-mail: biuro@nbmtechnologie.pl

ZADANIE:

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA PRZEPOMPOWNI PRZY ULICY KLASZTORNEJ W WĄGROWCU

OBIEKT:

PRZEPOMPOWNIA PRZY ULICY KLASZTORNEJ W WĄGROWCU

INWESTOR:

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O  
UL. JANOWECKA 100, 62-100 WĄGROWIEC

NR EWID. DZIAŁEK:

NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI: 2423, 2424, 2428 JEDN. EWID. WĄGROWIEC  
- MIASTO, OBRĘB EWID. 302801\_1.0001, WĄGROWIEC, UL. KLASZTORNA 22

NAZWA RYS.:

WIDOK ELEWACJI I WNEŹRZA TABLICZY ROZDZIELCZEJ TIVA

STADIUM DOKUMENTACJI:

PW

CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA I NAPIĘ

SKALA:

\*/\*

PROJEKTOWAŁ:

mgr inż. Paweł KOZUCH

NR UPRAWNIENI:

SLK/4013/PWOE/11

SPECIALNOŚĆ:

ELEKTRYCZNA

PODPIS:

DATA:

12.2020

NR ARKUSZA:

1/1

SPRAWDZIŁ:

mgr inż. Cezary Sykuła

-

ELEKTRYCZNA

12.2020

NR RYSUNKU:

SPRAWDZIŁ:

E-IV.24

mgr inż. Paweł BLADY

SLK/0366/PWOE/04

ELEKTRYCZNA

12.2020