


# pomiar podstawowy

750

750



Rozdzielnica o wymiarach  
750/750/320 i stopniu ochrony IP65 z  
drzwiami pełnymi wyposażoną w płytę  
montażową oraz elementy  
umożliwiające założenie plomb OSD.

- Ścisłe przestrzegać wymagań OSD  
Wyposażenie tablicy:
- Listwa SKA-P1,
  - Deska montażowa licznika energii elektrycznej
  - Gniazdo na szynę TS35 2szt.
  - Płyta montażowa izolacyjna, bakelitowa
  - Licznik energii wraz z osprzętem  
teletransmisyjnym w dostawie przez OSD,
  - Zabezpieczenie nadmiarowoprądowe B6/1 3szt,
  - Rozłącznik bezpiecznikowy z wkładkami ST110x38 gG6,
  - Zasilacz impulsowy Z1 230VAC/24VDC 2,5A,
  - Moduł komunikacyjny Ultima CM182.

	NAZWISKO:	SPECJALNOŚĆ:	DATA:	PODPIS:	ZADANIE: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA PRZEPOMPOWNI PRZY ULICY KLASZTORNEJ W WĄGROWCU	OBIEKT: PRZEPOMPOWNIA PRZY ULICY KLASZTORNEJ W WĄGROWCU	N B M Technologie	NBM Technologie Mrocza i Wspólnicy S. J.	STADIUM:	NR TOMU:	SKALA:	NR WERSJI:	ARKUSZ:	RYСУNEK:
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Paweł Kożuch	ELEKTRYCZNA	12.2020		NR DZIAŁEK: 2423, 2424, 2428 JEDN. EWD. WĄGROWIEC-MIASTO, OBRĘB EWD. 302801_1.0001, WĄGROWIEC				PW i AKPIA	TOM IV	1:1	1	1/1	E-V.13
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Cezary Sykuła	ELEKTRYCZNA	12.2020		INWESTOR: MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. UL. JANOWECKA 100, 62-100 WĄGROWIEC				42-202 Częstochowa ul. Bór 143/157 tel/fax: 34 365-75-81 e-mail: biuro@nbmtechnologie.pl					
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Paweł Błady	ELEKTRYCZNA	12.2020						TYTUŁ: WIDOK TABLICY POMIAROWEJ TL1					