TABLICA TL1

SOin–Synchronizacja DCF
ES–wejście imp.synchronizacji
100–230V

HR: Wyjscia impulsowe
Max. 250VAC/DC 100mA
R–Przekaźnik
Max 250VAC/DC 100mA

Wewnętrzny Moduł komunikacyjny MK9xc

Licznik:
LZQJ–XC–S5F3–BB–GPB–D4–060011–F50/Q
Transmisja: Modem GSM/GPRS MK9XC

LE1* – plombowany
E9532







Antena

Skrętka foliowana F/FTP kat.6,wewnętrzny, 4x2x0,5 (0,24AWG),drut

Szczegół LX2
Rozdzielnica typu S, przystosowana do plombowania.
8 modułów.

58–300VAC/DC

Dy1,5
Dy2,5

LZ1.1*
Listwa zaciskowa SKA.P1 plombowana

Szczegół LX1
Rozdzielnica typu S, przystosowana do plombowania.
8 modułów.

FL1.2 1P B6
FL1.1 1P B6
FL1.3 1P B6




CM–182
COMMUNICATION MODULE

ST110x38 gG6 3P
W obudowie plombowanej * trzymodułowej

YKSYFty 5x1,5 (l=6m)

Gniazdo jednofazowe na szynę TS35

GL1.1 GL1.2

XZL 4mm

230AC
Z1 ABL7RM24025 230AC.24DC 2,5A
24DC
(–) (+)

Rozdzielnica RGNN w trafostacji pole nr 1

Układ półpośredni

YKSYFty 7x2,5 (l=6m)

Zasilanie z transformatora TR1 w stacji transformatorowej 03–K2001




SEE L1
OSD L2
L3
Enea N

Odbiorca ROZDZIELNICA RGNN

YDYżo3x2,5

Rozdzielnica RGNN obwód TL1

Skrętka foliowana F/FTP kat.6,wewnętrzny, 4x2x0,5 (0,24AWG),drut

KOMUNIKACJA RS485 AKWIZYCJA DANYCH DO ODBIORCY –ROZDZIELNICA RTT

Uzgodnienie nr 23305/2021 ENEA Operator Sp. z o.o./RR

Przekładniki prądowe PP1, PP2, PP3
Typ IMW 250/5A, 5VA kl.0,2S FS5, Ith=60Ipn, Idyn=150Ipn;
Przekładniki muszą zawierać świadectwa wzorcowania wydane przez GUM lub inną jednostkę akredytowaną.

Ochrona przeciwporażeniowa
Szybkie wyłączenie w sieci TN–S

* – elementy przeznaczone do plombowania

| | NAZWISKO: | SPECJALNOŚĆ: | DATA: | PODPIS: |
|---|---|---|---|---|
| PROJEKTOWAŁ: | mgr inż. Paweł Kożuch | ELEKTRYCZNA | 09.2020 | |
| OPRACOWAŁ: | mgr inż. Cezary Sykuła | ELEKTRYCZNA | 09.2020 | |
| SPRAWDZIŁ: | mgr inż. Paweł Blady | ELEKTRYCZNA | 09.2020 | |

ZADANIE: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA PRZEPOMPOWNI PRZY ULICY KLASZTORNEJ W WĄGROWCU

OBIEKT: PRZEPOMPOWNIA PRZY ULICY KLASZTORNEJ W WĄGROWCU

NR DZIAŁEK:
NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI: 2423, 2424, 2428
JEDN. EWID. WĄGROWIEC–MIASTO, OBRĘB EWID. 302801_1.0001, WĄGROWIEC

INWESTOR:
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O
UL. JANOWIECKA 100, 62–100 WĄGROWIEC


NBM Technologie Mroczka i Wspólnicy S. J.
42–202 Częstochowa ul. Bór 143/157 tel/fax: 34 365–75–81 e–mail: biuro@nbmtechnologie.pl


| STADIUM: | NR TOMU: | SKALA: | NR WERSJI: | ARKUSZ: | RYSUNEK: |
|---|---|---|---|---|---|
| PT | TOM IV | 1:1 | 1 | 1/1 | E–05 |

TYTUŁ: SCHEAMT UKŁADU POMIAROWEGO TL1 – ZASILANIE PODSTAWOWE

FORMAT ORYGINALNY A4 210x297