



LEGENDA:

- skrętka UTP 4x2x0,5 kat. 5e;
- kontrola położenia drzwi – LIYY 300/500V 2x1,0;;
- zasilanie 12VDC – LIYY 300/500V 2x1,0;
- zasilanie 230VAC – YDYżo 450/750V 3x1,5;

OZNACZENIA:

ZBC1 – zasilacz buforowy centrali CKD4 i konrolerów przejść MKP–x,
CKD1 – centrala kontroli dostępu,
MKP–0.1 – moduł kontroli przejścia,
M–xx.xx.x – klawiatura z czytnikiem kart zbliżeniowych,
KT–xx.xx.x – kontaktron drzwiowy,
EKZ–xx.xx.x – rygiel drzwiowy rewersyjny 12VDC

Uwaga: parametry techniczne w/w urządzeń wg opisu technicznego.

<div><div>NBM</div><div>Technologie</div></div>		<div>NBM Technologie</div> <div>Mrocza i Wspólnicy Spółka Jawna 42-202 Częstochowa ul. Bór 143/157 tel/fax: 34 365-75-81 e-mail: biuro@nbmtechnologie.pl</div>	
ZADANIE:		PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA PRZEPOMPOWNI PRZY ULICY KLASZTORNEJ W WĄGROWCU	
OBIEKT:		PRZEPOMPOWIA PRZY ULICY KLASZTORNEJ W WĄGROWCU	STADIUM DOKUMENTACJI: PW
INWESTOR:		MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O UL. JANOWIECKA 100, 62-100 WĄGROWIEC	CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA I AKPIA
NR EWID. DZIAŁEK:		NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI: 2423, 2424, 2428 JEDN. EWID. WĄGROWIEC - MIASTO, OBREB EWID. 302801_1.0001, WĄGROWIEC, UL. KLASZTORNA 22	SKALA: */*
NAZWA RYS.:		SCHEMAT INSTALACJI KD	
PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIEN:	SPECJALNOŚĆ:	PODPIS:
mgr inż. Paweł KOŻUCH	SLK/4013/PWOE/11	ELEKTRYCZNA	DATA:
mgr inż. Cezary Sykuła	-	ELEKTRYCZNA	12.2020
mgr inż. Paweł BLADY	SLK/0366/PWOE/04	ELEKTRYCZNA	12.2020
SPRAWDZIŁ:		NR ARKUSZA:	
mgr inż. Cezary Sykuła		1/1	
SPRAWDZIŁ:		NR RYSUNKU:	
mgr inż. Paweł BLADY		E-V.7	