


OBIEKT NR II – BUDYNEK KRAT



LEGENDA:

- WKxx** – proj. łącznik krafcowy: dźwignia z rolką z tworzywa fi18, stopień ochrony IP66, materiał obudowy: metal, styki: 1NO + 1NC, napięcie znamionowe izolacji: 660V, napięcie znam.udarowe wytrzym.: 6000V;
- CRDxx** – proj. n/t cyfrowa czujka ruchu dualna (PIR+MW) + regulowany uchwyt, IP30/IP54;
- Mxx** – proj. n/t manipulator LCD z klawiaturą mechaniczną i wbudowanym czytnikiem kart zbliżeniowych,
- SOAxx** – proj. n/t sygnalizator optyczno–akustyczny wyposażone w akumulator 1,3Ah,
- KTxx** – proj. n/t czujnik kontaktronowy wraz ze zworą;
- DZSxx** – proj. detektor zbicia szyby, klejony do szyby, z wyjściem przekaźnikowym, NC, z fabrycznym kablem o dł. 3m;
- PPDKxx** – proj. puszka przyłączeniowa do detektorów i kontraktronów, montaż podtynkowy, IP55.

NBM

Technologie

NBM Technologie

Mrocza i Wspólnicy Spółka Jawna
42-202 Częstochowa ul. Bór 143/157
tel/fax: 34 365-75-81
e-mail: biuro@nbmtechnologie.pl

ZADANIE:		PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA PRZEPOMPOWNI PRZY ULICY KLASZTORNEJ W WĄGROWCU			
OBIEKT:		PRZEPOMPOWNIA PRZY ULICY KLASZTORNEJ W WĄGROWCU			STADIUM DOKUMENTACJI:
INWESTOR:		MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O UL. JANOWIECKA 100, 62-100 WĄGROWIEC			PW CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA I AKPIA
NR EWID. DZIAŁEK:		NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI: 2423, 2424, 2428 JEDN. EWID. WĄGROWIEC – MIASTO, OBRĘB EWID. 302801_1.0001, WĄGROWIEC, UL. KLASZTORNA 22			SKALA:
NAZWA RYS.:		SCHEMAT INSTALACJI ŚWIN			*/*
PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIENIA:	SPECJALNOŚĆ:	PODPIS:	DATA:	NR ARKUSZA:
mgr inż. Paweł KOŻUCH	SLK/4013/PWOE/11	ELEKTRYCZNA		12.2020	1/1
SPRAWDZIŁ:					
mgr inż. Cezary Sykuła	–	ELEKTRYCZNA		12.2020	NR RYSUNKU:
SPRAWDZIŁ:					
mgr inż. Paweł BLADY	SLK/0366/PWOE/04	ELEKTRYCZNA		12.2020	E–II.8