



WIDOK ELEWACJI



WIDOK WNĘTRZA



- UWAGI:
1. Tablicę TPM3.2 należy wykonać na bazie prefabrykowanej obudowy z PC.
 2. Tablicę TPM3.2 należy zamontować do barierki piaskownika.
 3. Wymiary gabarytowe tablicy podano w mm.
 4. Wszystkie urządzenia należy zasilć oraz sterować zgodnie z DTR podaną przez producenta dla zastosowanego urządzenia.

N

B

M

Technologie

NBM Technologie

Mrocza i Wspólnicy Spółka Jawna
42-202 Częstochowa ul. Bór 143/157
tel/fax: 34 365-75-81
e-mail: biuro@nbmtechnologie.pl

ZADANIE:		PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA PRZEPOMPOWNI PRZY ULICY KLASZTORNEJ W WĄGROWCU			
OBIEKT:		PRZEPOMPOWNIA PRZY ULICY KLASZTORNEJ W WĄGROWCU			STADIUM DOKUMENTACJI:
INWESTOR:		MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. UL. JANOWIECKA 100, 62-100 WĄGROWIEC			<div>PW</div> <div>CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA I AKPIA</div>
NR EWID. DZIAŁEK:		NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI: 2423, 2424, 2428 JEDN. EWID. WĄGROWIEC -MIASTO, OBREB EWID. 302801_1.0001, WĄGROWIEC, UL. KLASZTORNA 22			SKALA:
NAZWA RYS.:		WIDOK ELEWACJI I WNĘTRZA TABLICY ZASILAJĄCO-STEROWNICZEJ POMPY PIASKU TPM3.2			*/*
PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIENIA:	SPECJALNOŚĆ:	PODPIS:	DATA:	NR ARKUSZA:
mgr inż. Paweł KOŻUCH	SLK/4013/PWOE/11	ELEKTRYCZNA		12.2020	1/1
SPRAWDZIŁ:					
mgr inż. Cezary Sykuła	-	ELEKTRYCZNA		12.2020	NR RYSUNKU:
SPRAWDZIŁ:					E-11
mgr inż. Paweł BLADY	SLK/0366/PWOE/04	ELEKTRYCZNA		12.2020	