


UKŁAD SIECI TNS



Zasilanie tablicy TIVA  
z tablicy RT1  
Pn=27,44kW, Ps=1,6kW,  
Un=3x400V

Kontrola  
napięcia

Oświetlenie w pom. -1,1, -1,1A Pn=0,108[kW]	Oświetlenie awaryjne w pom. -1,1, -1,1A Pn=0,028[kW]	Oświetlenie Pn=0,168[kW]	Oświetlenie w pom. 0,1, 0,2, 0,4, 0,5, 0,6, 1,1 Pn=0,854[kW]
---	--	-----------------------------	---


Oświetlenie awaryjne  
w pom. 0,1, 0,2, 0,4,  
0,5, 1,1  
Pn=0,109[kW]

<div><div><div>NBM Technologie</div><div>NBM Technologie</div></div><div><div>Mirosław i Wspólnicy Spółka Jawna</div><div>42-202, tel/fax: 34 365-75-81</div><div>e-mail: biuro@nbmtechnologie.pl</div></div></div>				<div><div><div>NBM Technologie</div><div>NBM Technologie</div></div><div><div>Mirosław i Wspólnicy Spółka Jawna</div><div>42-202, tel/fax: 34 365-75-81</div><div>e-mail: biuro@nbmtechnologie.pl</div></div></div>			
ZADANIE: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA PRZEPOMPOWNI PRZY ULICY KLASZTORNEJ W WĄGROWCU				STADIUM dokumentacji: PW			
OBIEKT: PRZEPOMPOWNIA PRZY ULICY KLASZTORNEJ W WĄGROWCU				CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA I MAPA SKALA: */*			
INWESTOR: MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. UL. JANOWIECKA 100, 62-100 WĄGROWIEC				NR. EWD. DZIAŁEK: NR EWDENCYJNY DZIAŁEK: 2423, 2424, 2428 JEDN. EWD. WĄGROWIEC -MIASTO, OBRĘB EWD. 302801_1.0001, WĄGROWIEC, UL. KLASZTORNA 22			
NAZWA RYS.: SCHEMAT IDEOWY TABLICY ROZDZIELCZEJ TIVA				NR. RYSUNKU: E-IV.23			
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Paweł KOZUCH				DATA: 12.2020			
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Cezary Szymała				DATA: 12.2020			
mgr inż. Paweł BLADY				DATA: 12.2020			



UKŁAD SIECI TNS

OCHRONA DODATKOWA SAMOCZYNNIE SZYBKIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA



Zestaw instalacyjny ZI z łącznikiem w pom. 0,2, -1,2 Pn=11[kW]	Jednostka zewnętrzna klimatyzacyjna JZ1 na dachu Pn≈10[kW] In≈10[A] Un=3x400[V]
--	---

**UWAGA:**  
Przed montażem należy sprawdzić moce oraz prądy dostarczonych urządzeń w celu dobrania odpowiednich zabezpieczeń

<div><div><div>NBMTechnologie</div></div><div><div>NBM Technologie</div><div>Mrocza 1 Wąpłany Spółka Jawna 42-202 Głogów 143/157 e-mail: biuro@nbmtechnologie.pl</div></div></div>			
ZADANIE:	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA PRZEPOMPOWNI PRZY ULICY KLASZTORNEJ W WĄGROWCU		
OBIEKT:	PRZEPOMPOWNIA PRZY ULICY KLASZTORNEJ W WĄGROWCU		
INWESTOR:	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. UL. JANOWECKA 100, 62-100 WĄGROWIEC	STADIUM dokumentacja <b>PW</b>	
NR. EWD.	NR. EWDENICJANY DZIAŁKI: 2423, 2424, 2428 JEDN. EWD. WĄGROWIEC	CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA I MAPA SKALA	
DZIAŁEK:	-MIASTO, OBRĘB EWD. 302801_1.0001, WĄGROWIEC, UL. KLASZTORNA 22	*/*	
NAZWA RYS.:	SCHEMAT IDEOWY TABLICZ ROZDZIELCZEJ TIVA		
PROJEKTOWAŁ:	NR. DOKUMENTU	SPECJALNOŚĆ	DATA
mgr inż. Paweł KOZUCH	SLK/4013/PWOC/11	ELEKTRYCZNA	12.2020
SPRAWDZIŁ:			
mgr inż. Cezary Szymała	-	ELEKTRYCZNA	12.2020
SPRAWDZIŁ:			
mgr inż. Paweł BLADY	SLK/0366/PWOC/04	ELEKTRYCZNA	12.2020
			NR. RYSUNKU: <b>E-IV.23</b>