



- UWAGI:
1. Tablicę TI należy wykonać na bazie prefabrykowanej obudowy z PC.
 2. Tablicę TI należy posadowić na prefabrykowanym fundamencie o stopniu ochrony IP65 i II klasie izolacji.
 3. Tablicę TI należy przytwierdzić do prefabrykowanego fundamentu w sposób trwały za pomocą konstrukcji wsporczej wykonanej ze stali nierdzewnej.
 4. Wymiary gabarytowe tablicy podano w mm.
 5. Wszystkie urządzenia należy zasilic oraz sterowac zgodnie z DTR podaną przez producenta dla zastosowanego urządzenia.

<div><div>NBM</div><div>Technologies</div></div>		NBM Technologie Mrocza i Wspólnicy Spółka Jawna 42-202 Częstochowa ul. Bór 143/157 tel/fax: 34 365-75-61 e-mail: biuro@nbmtechnologies.pl			
ZADANIE:		PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA PRZEPOMPOWNI PRZY ULICY KLASZTORNEJ W WĄGROWCU			
OBIEKT:		PRZEPOMPOWNIA PRZY ULICY KLASZTORNEJ W WĄGROWCU			STANOWISKO DOKUMENTACJI
INWESTOR:		MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. UL. JANOWECKA 100, 62-100 WĄGROWIEC			PW
NR EWD. DZIAŁEK:		NR EWD. DZIAŁEK: 2423, 2424, 2428 JEDN. EWD. WĄGROWIEC - MIASTO, OBREB EWD. 302801_1.0001, WĄGROWIEC, UL. KLASZTORNA 22			CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA I NAPIA
NAZWA RYS.:		WIDOK ELEWACJI I WNEŹRZA TABLICZY ZASILAJĄCO-STEROWNICZEJ TI			SKALA
PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIEN:	SPECJALNOŚĆ:	PODPIS:	DATA:	NR ARKUSZA:
mgr inż. Paweł KOZUCH	SLK/4013/PWOE/11	ELEKTRYCZNA		12.2020	1/1
SPRAWDZIŁ:					
mgr inż. Cezary Sykuta	-	ELEKTRYCZNA		12.2020	NR RYSUNKU:
SPRAWDZIŁ:					
mgr inż. Paweł BLADY	SLK/0366/PWOE/04	ELEKTRYCZNA		12.2020	E-1.3