PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI
WD1–OBIV; WD2–SK5
1:100/100


Opis powierzchni terenu
droga wewnętrzna
86,00
85,00
84,00
83,00
82,00
81,00
80,00
79,00
78,00
77,00
76,00
75,00
74,00
73,00
72,00
71,00
70,00
Profil 5
Podziałka 1:100/100
P.p.=70,00
OBIV
SK4
SK5
SK6
SK7
WD1
SK5
WD2
Ho=1,85
Ho=1,81
Ho=1,75
Ho=1,55
Ho=1,34
Ho=1,20
Ho=1,21
Ho=1,16
90°
10°
8°
93°
78,01
77,10
77,46
77,04
DN600, rz.osi=75,54
kSD150 do likwidac DN150, rz.osi=78,30
kSD150 do likwidac DN150, rz.osi=78,20
eND do likwidacji, gł.osi=0,80
Rzędna istniejącego terenu
79,20
79,20
79,22
79,29
79,37
79,30
79,22
79,20
Rzędna dna proj. kanału
77,35
77,39
77,46
77,74
78,03
78,10
78,01
78,04
Długość odcinka
2,90
4,49
17,96
18,95
4,56
1,95
Proj. spadek kanału, odległość
L=48,87
i=1,5 %
i=1,5 %
Proj. średnica zewnętrzna, materiał
⌀200PVC
⌀160PVC
⌀160PVC
Hektometr i odległości
0
2,90
4,53
7,40
15,77
22,12
25,36
44,31
45,84
48,87
0
1,95

UWAGA:
1. NA ISTNIEJĄCYCH I PROJEKTOWANYCH KABLACH ELEKTRYCZNYCH ORAZ TELEKOMUNIKACYJNYCH W MIEJSCACH SKRZYŻOWAŃ Z PROJEKTOWANYM RUROCIĄGIEM NALEŻY ZAŁOŻYĆ DWUDZIELNE RURY OSŁONOWE O ŚREDNICY ø110 LUB ø160 O DŁUGOŚCI 2m W MIEJSCU KAŻDEGO SKRZYŻOWANIA,
2. W MIEJSCACH GDZIE ZAGŁĘBIENIE PROJEKTOWANEJ INFRASTRUKTURY NIE ZAPEWNIA MINIMALNEGO WYMAGANEGO PRZYKRYCIA PRZEWODU NALEŻY WYKONAĆ OCIEPLENIE Z WARSTWY KERAMZYTU O GRUBOŚCI 30cm + FOLIA IZOLACYJNA.
3. ŚREDNICE ISTNIEJĄCYCH RUROCIĄGÓW SIECIOWYCH ORAZ RZĘDNE ICH POSADOWIENIA NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ W TRAKCIE WYKONASTWA. PROJEKTOWANY RUROCIĄG DOPASOWAĆ DO ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY,
4. SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NALEŻY ZWRÓCIĆ NA WYKONYWANIE ROBÓT ZIEMNYCH W POBLIŻU ISTNIEJĄCYCH FUNDAMENTÓW, SŁUPÓW ELEKTRYCZNYCH, SZAMB I INNEJ ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY TERENOWEJ,

NBM Technologie

NBM Technologie
Mroczka i Wspólnicy spółka jawna
42-202 Częstochowa ul. Bór 143/157
tel/fax: 34 365-75-81
e-mail: biuro@nbmtechnologie.pl

ZADANIE:	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA PRZEPOMPOWNI PRZY ULICY KLASZTORNEJ W WĄGROWCU	
OBIEKT:	PRZEPOMPOWNIA PRZY ULICY KLASZTORNEJ W WĄGROWCU	
INWESTOR:	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. UL. JANOWIECKA 100, 62–100 WĄGROWIEC	STADIUM DOKUMENTACJI PW PROJEKT WYKONAWCZY
NR EWID. DZIAŁEK:	2423, 2424, 2428, 62–100 WĄGROWIEC, UL. KLASZTORNA 22, obręb ewid. 302801_1.0001 WĄGROWIEC jedn. ewid WĄGROWIEC_MIASTO	
NAZWA RYS.:	PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI WD1–OBIV; WD2–SK5	SKALA 1:100

PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIEŃ	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	DATA	NR RYSUNKU
mgr inż. Tomasz Tarapacz	SLK/3144/PWOS/10	TECHNOLOGICZNO –SANITARNA		12.2020	SM–3
SPRAWDZIŁ:	**NR UPRAWNIEŃ**	**SPECJALNOŚĆ**	**PODPIS**	**DATA**	
mgr inż. Weronika Kulesza	SLK/7857/PWBS/19	TECHNOLOGICZNO –SANITARNA		12.2020	