



- UWAGI:
1. Tablicę rozdzielczą TV należy wykonać na bazie prefabrykowanej obudowy podtynkowej metalowej i izolowanej o stopniu ochrony IP65 i II klasie izolacji.
 2. Tablicę należy przytwierdzić do ściany w sposób trwały.
 3. Tablicę należy wyposażać zgodnie ze schematem ideowym.
 4. Tablicę należy doposażyć w kieszeń oraz schemat ideowy.
 5. Na elewacji tablicy należy umieścić trwały napis informujący o funkcji tablicy.
 6. Wymiary gabarytowe tablicy podano w mm.
 7. Wszystkie urządzenia należy zasilic oraz sterować zgodnie z DTR podaną przez producenta dla zastosowanego urządzenia.

<div><div><div>NBM</div><div>Technologie</div></div></div>		NBM Technologie Mrocza i Wspólnicy Spółka Jawna 42-202 Częstochowa ul. Bór 143/157 tel/fax: 34 365-75-81 e-mail: biuro@nbmtechnologie.pl			
ZADANIE:		PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA PRZEPOMPOWNI PRZY ULICY KLASZTORNEJ W WĄGROWCU			
OBIEKT:		PRZEPOMPOWNIA PRZY ULICY KLASZTORNEJ W WĄGROWCU			STADIUM DOKUMENTACJI:
INWESTOR:		MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O UL. JANOWIECKA 100, 62-100 WĄGROWIEC			PW
NR EWID. DZIAŁEK:		NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI: 2423, 2424, 2428 JEDN. EWID. WĄGROWIEC –MIASTO, OBREB EWID. 302801_1.0001, WĄGROWIEC, UL. KLASZTORNA 22			CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA I NAPIA
NAZWA RYS.:		WIDOK ELEWACJI I WNETRZA TABLICY ZASILAJACEJ TV			SKALA:
PROJEKTOWAL:		NR UPRAWNIEN:	SPECJALNOŚĆ:	PODPIS:	DATA:
mgr inż. Paweł KOZUCH		SLK/4013/PWOE/11	ELEKTRYCZNA		12.2020
SPRACOWAL:					
mgr inż. Cezary Sykuła		–	ELEKTRYCZNA		12.2020
SPRACOWAL:					
mgr inż. Paweł BLADY		SLK/0366/PWOE/04	ELEKTRYCZNA		12.2020
					NR ARKUSZA:
					1/1
					NR RYSUNKU:
					E–V.15