



LEGENDA:

- c.0. zasilanie montaż natynkowo
- c.0. powrót montaż natynkowo
- istniejąca instalacja gazu
- projektowana instalacja gazu

CV(C; SAN)XX-YYY/ZZZZ
..... W

.....w

CV – grzejnik stałowy płytowy podłączenie dolne
C – grzejnik stałowy płytowy podłączenie boczne
SAN – grzejnik łazienkowy
XX – 11/10 – jednoprływowy
21s – dwupłytyowy z 1 radiatorem
22/20 – dwupłytyowy
33/30 – trzypłytyowy
YYY – wysokość grzejnika
ZZZ – długość grzejnika
.... W – moc grzewcza
R(1,2,...) – rozdzielacze grzejnikowe
"P" – pionowy

nr pomieszczenia
temp. wewnętrzna
obliczeniowe
zapotrzebowanie
na ciepło

1. Część przewodów zasilających grzejniki należy ułożyć w warstwach posadzki i wykonać z rur PEX Ø16x2,0. Przewody do poszczególnych rozdzielaczy grzejnikowych ułożyć w warstwach posadzki i wykonać z rur PEX Ø25x2,5.

2. Na rurowciągach montowanych w bruzdach i posiadacze należy zastosować izolację z systemowych otulin z PE z płaszczem ochronnym. Na rurowciągach prowadzonych w przestrzeniach zakrytych należy zastosować izolację z systemowych otulin z PE. Na rurowciągach prowadzonych nadłukowo należy zastosować otuliny izolacyjne z kauczuku syntetycznego.

3. Przejścia instalacji pomiędzy poszczególnym strefami p.poz. należy wykonać z wykończaniem przebieg p.poz. zgodnie z kłusą E danej przegrody budowlanej, (dotyczy przewodów >ø40mm)
4. Jeśli nie zachowano zostanie odległość 900mm grzejnik należy zwozić na wysokości 2m (spód grzejnika)

NR POL.	NAZWA POMIESZCZENIA
1.1.	KOMUNIKACJA
1.2.	KOMUNIKACJA
1.3.	STĘPOMI
1.4.	POMIESZCZENIE SPRZĘTU PORZĄDKOWEGO
1.5.	POMIESZCZENIE SOCJALNE
1.6.	SZATNIA CZYSTA
1.7.	UMYJALNIA
1.8.	WC
1.9.	SZATNIA BRUDNA

N B M

Technologie

NBM Technologie
Mrocza i Wspólnicy Spółka jawna
42-202 Częstochowa ul. Bóka 143/157
tel/fax: 34 365-75-81
e-mail: biuro@nbmtechnologie.pl

ZADANIE: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA PRZEPOMPOWNI PRZY ULICY KLASZTORNEJ W

WĄGROWCU

PRZEPOMPOWNIA PRZY ULICY KLASZTORNEJ W WĄGROWCU

INWESTOR: MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.

UL. JANOWIECKA 100, 62-100 WĄGROWIEC

NR EWD. 2423, 2424, 2428, 62-100 WĄGROWIEC, UL. KLASZTORNA 22,

DZIAŁEK: obręb ewid. 302801_1.0001 WĄGROWIEC

jeden. ewid. WĄGROWIEC_MIASTO

NAZWA RYS.: ISTN. BUDYNEK PRZEPOMPOWNI OB[IV] – RZUT PIĘTRA

INSTALACJE OGRZEWANIA I GAZU

PROJEKOWAŁ:	NR UPRAWNIEN	POPIIS	DATA	NR RISIKUM
mgr inż. Tomasz Toporczak	SLK/3144/PW05/10	TECHNOLOGICZNO -SANITARNIA	12.2020	S-11
SPRAWOWAŁ:	NR UPRAWNIEN	SPECIALNOŚĆ	POPIIS	
mgr inż. Weronika Kuleszo	SLK/7857/PW05/19	TECHNOLOGICZNO -SANITARNIA	DATA	