



WIDOK ELEWACJI



WIDOK WNĘTRZA



- UWAGI:
1. Tablicę TPM4.3 należy wykonać na bazie prefabrykowanej obudowy z PC.
  2. Tablicę TPM4.3 należy przymocować do barierki w pom. 0.2 za pomocą uchwytów ze stali nierdzewnej o stopniu ochrony IP65 i II klasie izolacji.
  3. Wymiary gabarytowe tablicy podano w mm.
  4. Wszystkie urządzenia należy zasilic oraz sterować zgodnie z DTR podaną przez producenta dla zastosowanego urządzenia.

<div><div><div>NBM</div><div>Technologie</div></div><div>NBM Technologie</div><div><div>Tel: +48 22 515 15 15</div><div>Biuro: +48 22 515 15 15</div><div>Fax: +48 22 515 15 15</div><div>e-mail: biuro@nbmtechnologie.pl</div></div></div>					
ZADANIE: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA PRZEPOMPOWNI PRZY ULICY KLASZTORNEJ W WĄGROWCU					
OBIEKT: PRZEPOMPOWNIA PRZY ULICY KLASZTORNEJ W WĄGROWCU				STADIUM DOKUMENTACJI: PW	
INWESTOR: MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. UL. JANOWIECKA 100, 62-100 WĄGROWIEC				CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA I AKPIA	
NR EWID. DZIAŁEK: NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI: 2423, 2424, 2428 JEDN. EWID. WĄGROWIEC – MIASTO, OBRĘB EWID. 302801_1.0001, WĄGROWIEC, UL. KLASZTORNA 22				SKALA: */*	
NAZWA RYS.: WIDOK ELEWACJI I WNĘTRZA TABLICY ZASILAJĄCO-STEROWNICZEJ POMPU ŚCIEKÓW SUROWYCH TPM4.3				NR ARKUSZA: 1/1	
PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIENIA:	SPECJALNOŚĆ:	PODPIS:	DATA:	NR RYSUNKU:
mgr inż. Paweł KOZUCH	SLK/4013/PWOE/11	ELEKTRYCZNA		12.2020	
SPRAWDZIŁ:					
mgr inż. Cezary Sykuła	–	ELEKTRYCZNA		12.2020	
SPRAWDZIŁ:					
mgr inż. Paweł BLADY	SLK/0366/PWOE/04	ELEKTRYCZNA		12.2020	E-IV.32