



WIDOK ELEWACJI



WIDOK WNĘTRZA



- UWAGI:
1. Tablicę TPM4.2 należy wykonać na bazie prefabrykowanej obudowy z PC.
 2. Tablicę TPM4.2 należy przymocować do barierki w pom. 0.2 za pomocą uchwytów ze stali nierdzewnej o stopniu ochrony IP65 i II klasie izolacji.
 3. Wymiary gabarytowe tablicy podano w mm.
 4. Wszystkie urządzenia należy zasilć oraz sterować zgodnie z DTR podaną przez producenta dla zastosowanego urządzenia.

NBM

Technologie

NBM Technologie
Mrocza i Wspólnicy Spółka Jawna
42-202 Częstochowa ul. Bór 143/157
tel/fax: 34 365-75-81
e-mail: biuro@nbmtechnologie.pl

| | | | | | |
|------------------------|------------------|--|---------|---------|---------------------------------|
| ZADANIE: | | PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA PRZEPOMPOWNI PRZY ULICY KLASZTORNEJ W WĄGROWCU | | | |
| OBIEKT: | | PRZEPOMPOWNIA PRZY ULICY KLASZTORNEJ W WĄGROWCU | | | STADIUM DOKUMENTACJI: |
| INWESTOR: | | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O UL. JANOWIECKA 100, 62-100 WĄGROWIEC | | | PW CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA I AKPIA |
| NR EWID. DZIAŁEK: | | NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI: 2423, 2424, 2428 JEDN. EWID. WĄGROWIEC -MIASTO, OBRĘB EWID. 302801_1.0001, WĄGROWIEC, UL. KLASZTORNA 22 | | | SKALA: |
| NAZWA RYS.: | | WIDOK ELEWACJI I WNĘTRZA TABLICY ZASILAJĄCO-STEROWNICZEJ POMPU ŚCIEKÓW SUROWYCH TPM4.2 | | | */* |
| PROJEKTOWAŁ: | NR UPRAWNIENIA: | SPECJALNOŚĆ: | PODPIS: | DATA: | NR ARKUSZA: |
| mgr inż. Paweł KOŻUCH | SLK/4013/PWOE/11 | ELEKTRYCZNA | | 12.2020 | 1/1 |
| SPRAWDZIŁ: | | | | | |
| mgr inż. Cezary Sykuła | - | ELEKTRYCZNA | | 12.2020 | NR RYSUNKU: |
| SPRAWDZIŁ: | | | | | E-IV.30 |
| mgr inż. Paweł BLADY | SLK/0366/PWOE/04 | ELEKTRYCZNA | | 12.2020 | |