



- UWAGI:
1. Tablicę rozdzielczą TK należy wykonać na bazie prefabrykowanej obudowy naściennej z polistyrenu odpornego na uderzenia o stopniu ochrony IP65 i II klasie izolacji, drzwi z PC.
 2. Tablicę należy przytwierdzić do ściany w sposób trwały.
 3. Tablicę należy wyposażać zgodnie ze schematem ideowym.
 4. Tablicę należy doposażyć w kieszeń oraz schemat ideowy.
 5. Na elewacji tablicy należy umieścić trwały napis informujący o funkcji tablicy.
 6. Wymiary gabarytowe tablicy podano w mm.
 7. Wszystkie urządzenia należy zasilic oraz sterować zgodnie z DTR podaną przez producenta dla zastosowanego urządzenia.

NBM

Technologie

NBM Technologie

Mroczka i Wspólnicy Spółka Jawna
42-202 Częstochowa ul. Bór 143/157
tel/fax: 34 365-75-81
e-mail: biuro@nbmtechnologie.pl

ZADANIE: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA PRZEPOMPOWNI PRZY ULICY KLASZTORNEJ W WĄGROWCU					
OBIEKT: PRZEPOMPOWNIA PRZY ULICY KLASZTORNEJ W WĄGROWCU				STADIUM DOKUMENTACJI: PW	
INWESTOR: MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O UL. JANOWECKA 100, 62-100 WĄGROWIEC				CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA I AWP	
NR EWID. DZIAŁEK: NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI: 2423, 2424, 2428 JEDN. EWID. WĄGROWIEC -MIASTO, OBRĘB EWID. 302801_1.0001, WĄGROWIEC, UL. KLASZTORNA 22				SKALA: */*	
NAZWA RYS.: WIDOK ELEWACJI I WNEŹRZA TABLICY ROZDZIELCZEJ KOTŁOWNI TK					
PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIENI:	SPECJALNOŚĆ:	PODPIS:	DATA:	NR AKRUSZA:
mgr inż. Paweł KOZUCH	SLK/4013/PWOE/11	ELEKTRYCZNA		12.2020	1/1
SPRAWDZIŁ:					
mgr inż. Cezary Sykuła	-	ELEKTRYCZNA		12.2020	NR RYSUNKU:
SPRAWDZIŁ:					
mgr inż. Paweł BLADY	SLK/0366/PWOE/04	ELEKTRYCZNA		12.2020	E-IV.22