




Opis powierzchni terenu	chodnik	teren zielony
-------------------------	---------	---------------




PROFIL PODŁUŻNY WODOCIĄGU W1-OBW
1:100/100
Wydruk



***rzędna posadowienia
istniejącego rurociągu
do weryfikacji na
etapie budowy

1. NA ISTNIEJĄCYCH I PROJEKTOWANYCH KABŁACH ELEKTRYCZNYCH ORAZ TELEKOMUNIKACYJNYCH W MIEJSCACH SKRZYŻOWAŃ Z PROJEKTOWANYM RUROCIĄGIEM NALEŻY ZAŁOŻYĆ DWUDZIELNE RURY OSŁONOWE O ŚREDNICY $\phi 110$ LUB $\phi 160$ O DŁUGOŚCI 2m W MIEJSCU KAŻDEGO SKRZYŻOWANIA.
2. W MIEJSCACH GDZIE ZACIEBNIENIE PROJEKTOWANEGO INFRASTRUKTURY NIE ZAPEWNIĄ MINIMALNEGO WYMACZANEGO PRZYKRYCIA PRZEWODU NALEŻY WYKONAĆ OCIEPLENIE Z WARSTWY KERANŻYTU O GRUBOŚCI 30cm + FOLIA IZOLACYJNA.
3. ŚREDNICE ISTNIEJĄCYCH RUROCIÓW SIECIOWYCH ORAZ RZĘDNE ICH POSADZOWNICE NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ W TRACIE WYKONANIA. PROJEKTOWANY RUROCIĄG DOPASOWAĆ DO ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY.
4. SZCZEGÓLNA UWAGA NALEŻY ZWRÓCIĆ NA WYKONYWANIE ROBÓT ZIEMNYCH W POBLIŻU ISTNIEJĄCEJ FUNDAMENTÓW, SŁUPÓW ELEKTRYCZNYCH, SZAMB I INNEJ ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY TERENOWEJ.

[illegible]



N B M
Technologies

NBM Technologies
Moczek i Wspólnicy spółka jawna
42-202 Częstochowa, ul. Bór 143/157
e-mail: biuro@nbmtechnologies.pl

NBM Technologies

ZADANIE:

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA PRZEPOMPOWNI PRZY ULICY KLASZTORNEJ W WĄGRONCU

OBJEKT:

PRZEPOMPOWNIA PRZY ULICY KLASZTORNEJ W WĄGRONCU

INWESTOR:

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.
UL. JAWONIECKA 100, 62-100 WĄGRONC

NR. EMD:

2423.2424.2428.62-100 WĄGRONC, UL. KLASZTORNA 22,
objętę ewid. 302801.1.0001 WĄGRONC

DZIAŁEK:

jedn. ewid WĄGRONC, MASTO

NAZWA RYS.:

PROFIL PODUŻYNY WODOCIĄGU WI-OBIV

STANOWISKO DOKUMENTA:

PW
PROJEKT
WYKONAWCZY

PROJEKTOWIEC	NR. UMOWY	SPECYFIKACJA	PZS05	DATA	NR. PRZEBUD.
mgr inż. Tomasz Topczak	SLK/31/44/PWS/10	TECH. SPECYFIKACJA -SANTYMA	PWS5	12.2020	
mgr inż. Wierucha Koleszo	NR. UMOWY SLK/7857/PWS/19	TECHN. OPISZNO -SANTYMA	PWS5	12.2020	SM-5

SALA:

1:100

SKALA:

1:100