



WIDOK ELEWACJI



WIDOK WNĘTRZA



- UWAGI:
1. Tablicę TPM3.1 należy wykonać na bazie prefabrykowanej obudowy z PC.
  2. Tablicę TPM3.1 należy zamontować do barierki piaskownika.
  3. Wymiary gabarytowe tablicy podano w mm.
  4. Wszystkie urządzenia należy zasilic oraz sterować zgodnie z DTR podaną przez producenta dla zastosowanego urządzenia.

N

B

M

Technologie

NBM Technologie

Mrocza i Wspólnicy Spółka Jawna  
42-202 Częstochowa ul. Bór 143/157  
tel/fax: 34 365-75-81  
e-mail: biuro@nbmtechnologie.pl

ZADANIE:	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA PRZEPOMPOWNI PRZY ULICY KLASZTORNEJ W WĄGROWCU				
OBIEKT:	PRZEPOMPOWNIA PRZY ULICY KLASZTORNEJ W WĄGROWCU				STADIUM DOKUMENTACJI:
INWESTOR:	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O UL. JANOWIECKA 100, 62-100 WĄGROWIEC				PW
NR EWID. DZIAŁEK:	NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI: 2423, 2424, 2428 JEDN. EWID. WĄGROWIEC -MIASTO, OBRĘB EWID. 302801_1.0001, WĄGROWIEC, UL. KLASZTORNA 22				CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA I AKPIA
NAZWA RYS.:	WIDOK ELEWACJI I WNĘTRZA TABLICY ZASILAJĄCO-STEROWNICZEJ POMPY PIASKU TPM3.1				SKALA:
					* / *
PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIENIE:	SPECJALNOŚĆ:	PODPIS:	DATA:	NR ARKUSZA:
mgr inż. Paweł KOŻUCH	SLK/4013/PWOE/11	ELEKTRYCZNA		12.2020	1/1
SPRAWDZIŁ:					
mgr inż. Cezary Sykuła	-	ELEKTRYCZNA		12.2020	NR RYSUNKU:
SPRAWDZIŁ:					
mgr inż. Paweł BLADY	SLK/0366/PWOE/04	ELEKTRYCZNA		12.2020	E-09