ISTN. BUDYNEK PRZEPOMPOWNI OB[IV];
– RZUT PRZYZIEMIA
– INSTALACJE WOD – KAN
1:50



UWAGI:

1. Projektowane rurociągi rozdzielcze wody w budynku należy wykonać z rur PN10:
   – ø20*1,9mm PP
   – ø32*2,9mm PP
   – ø40*3,7mm PP
   rurociagi od rozdzielaczy do przyborów wykonać z rur PEX
2. Projektowane przewody kanalizacji wewnętrznej należy wykonać z rur kształtek PVC/PP grawitacyjnych łączonych kielichowo.
3. Przejścia instalacyjne przez przegrody budowlane będące ścianami oddzielenia p.poż należy wykonać jako ognioszczelne w klasie zabezpieczenia zgodnej z klasą poszczególnych przegród (dotyczy przewodów >ø40mm)
4. Łączenie przyborów sanitarnych oraz kratek ściekowych i odwodnień liniowych z przewodami instalacji kanalizacyjnej należy wykonać poprzez specjalne kształtki – syfony.
5. Wszystkie kratki ściekowe wyposażyć w syfony mechaniczne tzw. "suche".

Oznaczenia:

PM – pompa typu in–line Q=13,5m3h; H=3bar; P2=3kW
BA – izolator przepływów zwrotnych typ BA
FS – filtr siatkowy, średnica zg. ze średnicą przewodu
HA – izolator przepływów zwrotnych 3/4" na przyłącze do węża
KS – kratka ściekowa
MU – miska ustępowa
NP – naczynie przeponowe
PCR – elektroniczna pompa cyrkulacji
PI – pisuar
PK – pion kanalizacyjny zakończony rurą wywiewną, rewizja na pionie nad posadzką
PR – kabina prysznicowa
U – umywalka
ZL – zlew
ZB – zawór bezpieczeństwa
ZC – zawór czerpalny Dn15 ze złączką do węża
ZCWU – wymiennik ciepłej wody użytkowej dedykowany do kotła gazowego
ZK – zawór kulowy odcinający, średnica zg. ze średnicą przewodu
Zlw – zlewozmywak
Prl – pralka
Zpr – zawór pralkowy kątowy
ZZ – zawór zwrotny, średnica zg. ze średnicą przewodu

– woda ciepła w wykonaniu podposadzkowym PEX
– woda zimna w wykonaniu podposadzkowym PEX
– woda ciepła w wykonaniu natynkowym PP
– woda zimna w wykonaniu natynkowym PP
– cyrkulacja
– zawór wodny 1/2' z gwintem zew. 1/2'
– kanalizacja prowadzona podposadzkowo
– kanalizacja prowadzona nad posadzką

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PRZYZIEMIE – STAN PROJEKTOWY

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA
0.1.	HOL
0.2.	POMOST KOMUNIKACYJNY
0.2A.	KOMUNIKACJA
0.3.	KOTŁOWNIA
0.4.	POM. ROZDZIELNI GŁÓWNEJ
0.5.	KOMUNIKACJA
0.6.	POM. GOSPODARCZA

NBM Technologie
NBM Technologie
Mroczka i Wspólnicy spółka jawna
42–202 Częstochowa ul. Bór 143/157
tel/fax: 34 365–75–81
e–mail: biuro@nbmtechnologie.pl

ZADANIE:	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA PRZEPOMPOWNI PRZY ULICY KLASZTORNEJ W WĄGROWCU
OBIEKT:	PRZEPOMPOWNIA PRZY ULICY KLASZTORNEJ W WĄGROWCU
INWESTOR:	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. UL. JANOWIECKA 100, 62–100 WĄGROWIEC
NR EWID. DZIAŁEK:	2423, 2424, 2428, 62–100 WĄGROWIEC, UL. KLASZTORNA 22, obręb ewid. 302801_1.0001 WĄGROWIEC jedn. ewid WĄGROWIEC_MIASTO
NAZWA RYS.:	ISTN. BUDYNEK PRZEPOMPOWNI OB[IV] – RZUT PRZYZIEMIA INSTALACJE WOD – KAN

STADIUM DOKUMENTACJI: PB – PROJEKT BUDOWLANY

SKALA: 1:50

PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIEŃ	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	DATA
mgr inż. Tomasz Tarapacz	SLK/3144/PWOS/10	TECHNOLOGICZNO –SANITARNA		10.2020
SPRAWDZIŁ:	NR UPRAWNIEŃ	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	DATA
mgr inż. Weronika Kulesza	SLK/7857/PWBS/19	TECHNOLOGICZNO –SANITARNA		10.2020

NR RYSUNKU: S–6