



WIDOK ELEWACJI




WIDOK WNĘTRZA



UWAGI:

1. Tablicę TZSE900.1 należy wykonać na bazie prefabrykowanej obudowy z PC.
2. Tablicę TZSE900.1 o stopniu ochrony IP65 i II klasie ochronności należy przymocować do ściany
3. Wymiary gabarytowe tablicy podano w mm.
4. Wszystkie urządzenia należy zasilć oraz sterować zgodnie z DTR podaną przez producenta dla zastosowanego urządzenia.

		NBM Technologies				NBM Technologies Mrocza i Wspólnicy Spółka Jawna 42-202 Częstochowa ul. Bór 143/157 tel/fax: 34 365-75-81 e-mail: biuro@nbmtechnologie.pl	
ZADANIE:		PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA PRZEPOMPOWNI PRZY ULICY KLASZTORNEJ W WĄGROWCU					
OBIEKT:		PRZEPOMPOWNIA PRZY ULICY KLASZTORNEJ W WĄGROWCU				<div>STADIUM DOKUMENTACJI:</div> <div>PW</div> <div>CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA I AKPIA</div>	
INWESTOR:		MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O UL. JANOWIECKA 100, 62–100 WĄGROWIEC					
NR EWID. DZIAŁEK:		NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI: 2423, 2424, 2428 JEDN. EWID. WĄGROWIEC – MIASTO, OBRĘB EWID. 302801_1.0001, WĄGROWIEC, UL. KLASZTORNA 22				SKALA:	
NAZWA RYS.:		WIDOK ELEWACJI I WNĘTRZA TABLICY ZASILAJĄCO–STEROWNICZEJ ISTN. ZASTAWKI KANAŁOWEJ TZSE900.1				*/*	
PROJEKTOWAŁ:		NR UPRAWNIENIE	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	DATA	NR ARKUSZA	
mgr inż. Paweł KOŻUCH		SLK/4013/PWOE/11	ELEKTRYCZNA		12.2020	1/1	
SPRAWDZIŁ:							
mgr inż. Cezary Sykuła		–	ELEKTRYCZNA		12.2020	NR RYSUNKU:	
SPRAWDZIŁ:						E–II.17	
mgr inż. Paweł BLADY		SLK/0366/PWOE/04	ELEKTRYCZNA		12.2020		