




WIDOK MASKOWNIC




WIDOK DRZWI




WIDOK OBUDOWY



WIDOK BOCZNY



WIDOK SZYN TH35



UWAGI:

1. Tablicę rozdzielczą TKC należy wykonać na bazie prefabrykowanej obudowy naściennej z polistyrenu odpornego na uderzenia o stopniu ochrony IP65 i II klasie izolacji, drzwi z PC.
2. Tablicę należy przytwierdzić do ściany w sposób trwały.
3. Tablicę należy wyposażić zgodnie ze schematem ideowym.
4. Tablicę należy doposażyć w kieszeń oraz schemat ideowy.
5. Na elewacji tablicy należy umieścić trwały napis informujący o funkcji tablicy.
6. Wymiary gabarytowe tablicy podano w mm.
7. Wszystkie urządzenia należy zasilic oraz sterować zgodnie z DTR podaną przez producenta dla zastosowanego urządzenia.

<div><div><div>NBM</div><div>Technologie</div></div><div><div>NBM Technologie</div><div>Mrocza i Wspólnicy Spółka Jawna 42-202 Częstochowa ul. Bór 143/157 tel/fax: 34 365-75-81 e-mail: biuro@nbmtechnologie.pl</div></div></div>					
ZADANIE: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA PRZEPOMPOWNI PRZY ULICY KLASZTORNEJ W WĄGROWCU				STADIUM DOKUMENTACJI: PW	
OBIEKT: PRZEPOMPOWNIA PRZY ULICY KLASZTORNEJ W WĄGROWCU				CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA I AIPA	
INWESTOR: MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. UL. JANOWECKA 100, 62-100 WĄGROWEC				SKALA: */*	
NR EWID. DZIAŁEK: NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI: 2423, 2424, 2428 JEDN. EWID. WĄGROWEC - MIASTO, OBRĘB EWID. 302801_1.0001, WĄGROWEC, UL. KLASZTORNA 22					
NAZWA RYS.: WIDOK ELEWACJI I WNEŹRZA TABLICY ROZDZIELCZEJ TIVB					
PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIENI:	SPECJALNOŚĆ:	PODPIS:	DATA:	NR ARKUSZA:
mgr inż. Paweł KOZUCH	SLK/4013/PWOE/11	ELEKTRYCZNA		12.2020	1/1
SPRAWDZIŁ:					NR RYSUNKU:
mgr inż. Cezary Sykuta	-	ELEKTRYCZNA		12.2020	
SPRAWDZIŁ:					
mgr inż. Paweł BLADY	SLK/0366/PWOE/04	ELEKTRYCZNA		12.2020	E-IV.26