

PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI TŁOCZNEJ RUROWEJ NR 1
1:100/500

UWAGI:
1. W SYTUACJI ZE ZBIEGAJĄCYCH KABLACH ELEKTRYCZNYCH ORAZ TELEKOMUNIKACYJNYCH W MIEJSCACH SKRZYŻOWAŃ Z PROJEKTOWANYM RUROCIĄGIEM NALEŻY ZBLIŻYĆ OBSZERZEJSZE WARY OSŁONOWE O ŚREDNICY Ø 110 MM, ZAKOŃCZONE STUDZIENKAMI KONTROLNYMI.
2. PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT ZIEMNYCH NALEŻY PRZYSTĄPIĆ DO ODKRYCIA ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA TERENU W CELU DOKŁADNEGO OKREŚLENIA ICH POŁOŻENIA.
3. ISTNIEJĄCE KABLE I RUROCIĄGI NALEŻY ZABEZPIECZYĆ PRZED USZKODZENIEM W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBÓT ZIEMNYCH.
4. ZAKRES ROBÓT OBEJMUJE: WYKONANIE RUROCIĄGU TŁOCZNEGO Z RURY PE 100 SDR17 O ŚREDNICY ZEWNĘTRZNEJ 315 MM, STUDZIENKI KONTROLNE Ø 1000 MM, STUDZIENKI ZAWOROWE Ø 1000 MM, ZASUWY Ø 300 MM, ZASUWY Ø 150 MM, ODPOWIETRZNIKI Ø 110 MM, ZASUWY ODCINAJĄCE Ø 150 MM, ZASUWY ODCINAJĄCE Ø 300 MM, ZAWÓR ZWROTNY Ø 300 MM, ZAWÓR ZWROTNY Ø 150 MM, ZAWÓR ODPOWIETRZAJĄCO-ODWADNIAJĄCY Ø 150 MM, ZAWÓR ODPOWIETRZAJĄCO-ODWADNIAJĄCY Ø 110 MM, ZAWÓR ODPOWIETRZAJĄCO-ODWADNIAJĄCY Ø 50 MM, ZAWÓR ODWADNIAJĄCY Ø 50 MM, ZAWÓR ODWADNIAJĄCY Ø 110 MM, ZAWÓR ODWADNIAJĄCY Ø 150 MM, ZAWÓR ODWADNIAJĄCY Ø 300