



2020-160359

OP-DL.420.481.2020.4

Poznań, 2020-10-19

NBM TECHNOLOGIE MROCZKA I WSPÓLNICY  
S.J.  
UL. BÓR 143/157  
42-202 CZĘSTOCHOWA  
2020-160359

### Uzgodnienie bezkolizyjne z siecią gazową

**Dotyczy:** Budowa i przebudowa kolektorów tłocznych (sieci kanalizacji tłocznej) przebiegających wzdłuż fragmentów ulic Klasztornej, Skockiej oraz 11 Listopada w Wągrowcu

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 25.09.2020r. dot. budowy i przebudowy kolektorów tłocznych (sieci kanalizacji tłocznej) przebiegających wzdłuż fragmentów ulic Klasztornej, Skockiej oraz 11 Listopada w Wągrowcu przesyłamy egzemplarz planu sytuacyjnego z naniesionym w/w zadaniem w obrębie którego posiadamy gazociąg wysokiego ciśnienia DN100 odb. Wągrowiec (rok budowy 1987), którego nasz Oddział jest operatorem.

Informujemy, że realizacja w/w zadania odbywać się będzie w strefie kontrolowanej w/w gazociągu, która zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640) wynosi 70,0m tj. 35,0m na stronę od osi gazociągu.

Uzgadniamy prace w zakresie bezwykopowej renowacji istniejących kolektorów tłocznych (sieci kanalizacji tłocznej) - rękawem termoutwardzalnym z wykopów roboczych oddalonych od osi gazociągu w odległość co najmniej 25,0m.

Prace w strefie kontrolowanej w/w gazociągu należy prowadzić przy spełnieniu poniższych wymogów:

1. Wykopy robocze należy zlokalizować w odległości min 25,0m na stronę od osi ww. gazociągu w/c.
2. Pas 50,0m, po 25,0m na stronę od osi gazociągu, wyłączony z prowadzenia jakichkolwiek prac budowlanych i ziemnych,
3. Zabrania się przejazdu pojazdów i sprzętu ciężkiego przez gazociąg. W celu dojazdu do miejsca realizacji prac należy wykorzystać istniejące utwardzone drogi.
4. Zabrania się w trakcie realizacji prac objętych uzgodnieniem organizowania placów składowych materiałów, placów manewrowych i postojowych dla pojazdów itp. w odległości mniejszej niż 15,0m od osi gazociągu.
5. W pasie szerokości strefy kontrolowanej w/w gazociągu nie wolno prowadzić jakichkolwiek prac bez powiadomienia przedstawiciela Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Poznaniu.

Dokument w postaci elektronicznej opatrzony został bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu

*2020-160359*  
*2020-160359*

**Operator Gazociągów Przesyłowych**  
**GAZ-SYSTEM S.A.**  
**Oddział w Poznaniu**  
ul. Grobla 15, 61-859 Poznań  
tel. 61 854 43 10-11; faks 61 854 43 12

**Adres Siedziby**  
ul. Mszczonowska 4  
02-337 Warszawa  
tel. 22 220 18 00; faks 22 220 16 06

**Zarząd Spółki**  
Prezes Zarządu: Tomasz Stępień  
Wiceprezes Zarządu: Krzysztof Jackowski  
Wiceprezes Zarządu: Marcin Kapkowski  
Wiceprezes Zarządu: Artur Zawartko

6. O terminie przystąpienia do prac w zakresie objętym uzgodnieniem należy co najmniej dwa tygodnie wcześniej powiadomić Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Poznaniu (Dział Techniczny) [kancelaria.poznan@gaz-system.pl](mailto:kancelaria.poznan@gaz-system.pl) z podaniem:
  - numeru uzgodnienia,
  - telefonu, nazwiska osoby odpowiedzialnej za wykonywane prace z ramienia wykonawcy,
  - terminu rozpoczęcia prac.
7. **Zastrzegamy sobie prawo do kontroli prowadzonych prac w obrębie gazociągu w/c. W przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa dla realizacji przesyłu gazu prace zostaną wstrzymane do czasu wyjaśnienia i usunięcia zagrożeń.**
8. Informujemy, że niniejsze uzgodnienie traci ważność po upływie dwóch lat, licząc od daty wydania.

Sprawę prowadzi: Agnieszka Budniak, tel. 61 8544 462

**UWAGA:**

Informujemy, że Spółka Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. wypowiada się wyłącznie w zakresie przesyłowej sieci gazowej wysokiego ciśnienia, której jest operatorem.

W zakresie mogących występować w terenie innych sieci gazowych wypowiadają się odpowiednio:

- Właściwy miejscowo Oddział Zakładu Gazowniczego Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. , w zakresie ocen możliwości gazyfikacji oraz istniejącej sieci gazowej, której jest operatorem,
- PGNiG S.A. w Warszawie Oddział w Zielonej Górze, 65-034 Zielona Góra, ul. Bohaterów Westerplatte 15, w zakresie gazociągów i innych obiektów kopalnianych,
- PGNiG S.A. w Warszawie Oddział w Odolanowie, 63-430 Odolanów, ul. Krotoszyńska 148, w zakresie sieci gazowej, której jest operatorem,
- EuroPol GAZ S.A. w Warszawie, 00-342 Warszawa, ul. Topiel 12, w zakresie Systemu Gazociągów Tranzytowych.
- Inne podmioty odpowiedzialne za eksploatację lub będące ich właścicielem istniejącej sieci gazowej.

**Załączniki:**

1 egz. planu

**Do wiadomości:**

TJE Ujście

Oddział w Poznaniu  
Zastępca Dyrektora  
Grzegorz Wacholek