



Fundusze Europejskie  
Infrastruktura i Środowisko



Rzeczpospolita  
Polska

Unia Europejska  
Fundusz Spójności



Wągrowiec, dnia 14 maja 2021 roku

Znak: .....2725/21.....

### Wyjaśnienia treści SWZ oraz zmiana treści SWZ

Dotyczy: postępowania o numerze referencyjnym 1/2021 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie Kontraktu pn. "Modernizacja i przebudowa przepompowni przy ul. Klasztornej wraz z przebudową i modernizacją kolektorów tłocznych przebiegających wzdłuż fragmentów ulic Klasztornej, Skockiej oraz 11 Listopada"

Na podstawie art. 135 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r, poz. 2019 ze zm.) – Zamawiający odpowiada na wnioski do treści SWZ oraz dokonuje zmiany w treści SWZ w następującym zakresie:

#### Wnioski dostarczone w dniu 11.05.2021

**Pytanie 48:** W odpowiedzi nr 14 z dnia 07.05.2021 dot. wymagań w zakresie rękawa Zamawiający wskazuje, iż samonośny rękaw musi spełniać poniższe wymaganie:

**Parametr odporność na ścieranie na poziomie nie większym niż 0,05 mm po 100 000 cykli- potwierdzone badaniami.**

Według naszej wiedzy jest tylko jeden producent rękawów deklarujący możliwość spełniania powyższego parametru.

Ponadto przedmiotowy parametr, typowy dla większości wykładzin CIPP wynosi na średnim poziomie 0,15 mm, nie wpływa na warunki funkcjonalne i użytkowe przewodu. Nie stanowi on żadnego zagrożenia dla jego wieloletniej poprawnej eksploatacji.

Wprowadzając powyższy zapis Zamawiający doprowadził, zapewne nieświadomie, do oczywistego naruszenia zasad konkurencyjności w postępowaniu. W związku z powyższym prosimy o zmianę w/w zapisu.

**Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany parametru następująco;**

**"Odporność na ścieranie na poziomie nie większym niż 0,15 mm po 100 000 cykli-**



Fundusze Europejskie  
Infrastruktura i Środowisko



Rzeczpospolita  
Polska

Unia Europejska  
Fundusz Spójności



potwierdzone badaniami’.

**Pytanie 49:** Z uwagi na zakres i złożoność przedmiotowego zamówienia oraz fakt, że termin składania ofert poprzedza dzień ustawowo wolny od pracy (okres tzw. „długiego weekendu”) zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę terminu składania ofert na dzień 07.06.2021 r.

**Odpowiedź:** Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert i otwarcia ofert na dzień 08.06.2021 r.

Ponadto zamawiający informuje, że zmienia termin składania ofert i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą oraz wyznacza je następująco:

- w części I SWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW) pkt 18.2 otrzymuje brzmienie:

“Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia	8 czerwca 2021 r.	do godz.	12:00”
---------	-------------------	----------	--------

- w części I SWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW) pkt 18.3 otrzymuje brzmienie:

“Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego na komputerze Zamawiającego po pobraniu udostępnionych przez miniPortal plików złożonych przez Wykonawców – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. z siedzibą w Wągrowcu, ul. Janowiecka 100, 62-100 Wągrowiec, w terminie:

w dniu	8 czerwca 2021 r.	o godz.	14:00”
--------	-------------------	---------	--------



Fundusze Europejskie  
Infrastruktura i Środowisko



Rzeczpospolita  
Polska

Unia Europejska  
Fundusz Spójności



Zamawiający stosownie do w/w zmian dokonuje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

- w części I SWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW) pkt 19.1 otrzymuje brzmienie:

“19.1 Wykonawca jest związany ofertą od dnia terminu składania ofert do dnia 6 września 2021 r.”.

**PROKURENT**

*Wojciech Dworakowski-Nowicki*

**PROKURENT**

*Jarosław Kapaczyński*

PROKURENT

Handwritten signature

PROKURENT

Handwritten signature